Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 26 » декабря 2023г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «АЙКОМ Ltd», 130000, Республика Казахстан, Мангистауская область, г. Актау, микрорайон 19, дом 2, офис 4,***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Бекбосынов Адилет Нургожаевич***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района»***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Мунайлинский районный отдел строительства, архитектуры и градостроительства», и.о.руководителя Балиев Кыдырберген Нуржанулы***
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***нет***;
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Мунайгазпроект-Сервис», рабочий проект №32/2017***
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения "Мунайлинский районный отдел строительства" №45 от 05.07.2018 г.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Распределительное устройство (КРУН-10кВ) с вакуумным выключателями в модульном здании полной готовности,оборудованном системами освещения, отопления вентиляции и пр. К-8(М)	шт	1	1	1	1
Комплектная Трансформаторная подстанция с масляным трансформатором 400 кВа, напряжением 6/0,4 кВ КТПН 400/6/0,4	шт	8	8	8	8
Ячейка высоковольтная напряжением 10кВ I400A, с вакуумным выключателем BB/TEL, оборудованная релейным шкафом с аппаратурой РЗА, аппаратурой управления, сигнализации и пр. КМ-1 КФ	шт	2	2	2	2
Общая протяженность воздушной линий электропередачи, Вл-6 кВ	км	17,4	17,4	17,4	17,4
Общая протяженность воздушной линий электропередачи,Вл-0,4 кВ	км	50	50	50	50

Светильник светодиодный уличный модели СКУ-80W, световой поток 10700 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014	шт	2018	2018	2018	2018

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. Ячейка высоковольтная напряжением 10кВ I400A, с вакуумным выключателем BB/TEL, оборудованная релейным шкафом с аппаратурой РЗА, аппаратурой управления, сигнализации и пр. КМ-1 КФ - **2 шт;**

2. Общая протяженность воздушной линий электропередачи, Вл-6 кВ – **17,4 км;**

3. Общая протяженность воздушной линий электропередачи,Вл-0,4 кВ - **50 км;**

3. Распределительное устройство (КРУН-10кВ) с вакуумным выключателями в модульном здании полной готовности, оборудованном системами освещения, отопления вентиляции и пр. К-8(М) - **1шт;**

4. Комплектная Трансформаторная подстанция с масляным трансформатором 400 кВа, напряжением 6/0,4 кВ КТП 400/6/0,4 – **8 шт;**

5. Светильник светодиодный уличный модели СКУ-80W, световой поток 10700 лм, УХЛ1, IP67 СТ РК 2595-2014 - **2018 шт**.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***16 марта 2022 года***;
месяц, год
окончание работ ***26 декабря 2023 года***;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***12 месяцев***;
фактически ***22 месяцев***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___% и фактически применено ___% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии).

---

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

---

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает ***«Строительство сетей электроснабжения для вновь строящихся жилых домов в селе Баянды Мунайлинского района»***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «АЙКОМ Ltd.»**
директор Бекбосынов Адилет Нургожаевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, Место печати (при наличии)

дата «_____ » _____**2023г.**