Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«14» 12 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826 область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеева Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района», область Жетісу, Алакольский район, с.Ушбулак**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", Руководитель – Мухаметкалиев К.О.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не привлекались

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Redline Pro»**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Рабочий проект, ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района», № 79 от 30.12.2022 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди
Производительность	м3/час	4,02		4,02	

Площадь земельного участка водозабора	м2	8905		8905	
Площадь земельного участка водопроводных сооружений	м2	10000		10000	
Протяженность труб	м	1389,8		1389,8	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Для организации централизованного водоснабжения с.Ушбулак, в качестве источника водоснабжения предусматривается поверхностный водозабор каптажного типа. Для забора воды на территории водозабора предусмотрены приемные камеры с инфильтрационной системой, так как родники групповые количество камер предусмотрено две. Устройство инфильтрационного водозабора имеет следующие преимущества: Вода, пройдя через естественный фильтр, очищается от взвеси, которая находится в поверхностной воде; Захват воды из восходящего родника осуществляют через стены каптажной камеры, из нисходящего — через отверстие в стене камеры. Сама камера состоит из двух отсеков приемной и буферной части. Каптажные камеры обеспечивают накопление необходимых запасов воды для хозяйственно-питьевого водопотребления. Для дальнейшего транспортирования воды запроектирована водовод до существующих резервуаров. Для водовода применены трубы напорные из полиэтилена марки ПЭ 100 SDR 17 - питьевая по ГОСТ 18599 - 2001, диаметром Ø110х6,6мм.

Здание обеззараживания предназначено для обеззараживания воды, поступающей из резервуаров в водопроводную сеть посёлка Ушбулак. В помещении устанавливаются 1-рабочая и 1-резервная установки для обеззараживания воды ультрафиолетовым излучением марки "ARMAN-50A" с погружными высококачественными амальгамными лампами.краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ "03" июля 2023 года; окончание работ "05" декабря 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, 6 (шесть) месяцев;
фактически, 5 (пять) месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 80% и фактически применено 80% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство системы водоснабжения в с.Ушбулак Алакольского района»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Директор 14.12.23г. Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)