11 коше

Сталь полоса В-40х4м
Сталь круг ø16мм L=3м
591.40
Ввод2 ПР-2
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
Ввод1 ПР-1
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
М7
М8
Т2
-37-
7
2тр.ПНД Ø110мм
L=50м
-96-
591.70
Сталь полоса В-40х4м
Сталь круг ø16мм L=3м
Ввод1 ПР-1
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
Ввод2 ПР-2
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
М5
М6
Т2
6
4тр.ПНД Ø110мм
L=34м
-45-
ТП
ТП-10/0,4кВ
№9
М5
М6
М7
М8
Т4
М1
М2
М3
М4
Т4
-15-
591.80
Сталь полоса В-40х4м
Сталь круг ø16мм L=3м
Ввод2 ПР-2
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
Ввод1 ПР-1
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
М3
М4
Т2
5
М1
М2
Т2
-95-
2тр.ПНД Ø110мм
L=50м
592.90
Сталь полоса В-40х4м
Сталь круг ø16мм L=3м
Ввод1 ПР-1
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
Ввод2 ПР-2
Рр=67,315кВт
Ір=111,17А
М1
М2
Т2
4
ПК 1+17+00
ПК 6+65,00
ПК 1+33,00
ПК 6+87,00
ПК 8+90,00
ПК 1+42,00
589.16
589.41
589.53
590.16
591.31

1–1

500
200
3000
Сталь полоса В-40х4мм
Сталь круг ø16мм

| Заземлители | ед.изм. | кол-во |
|---|---|---|
| Вертикальные (круг ø16мм L=3м) | шт | 16 |
| Горизонтальные (полоса 4х40) | м | 36 |

| Изм. | Кол.уч. | Лист N°док. | Подпись | Дата |
|---|---|---|---|---|
| Проверил | | Утелбаев | | |
| Разраб. | | Кадиркулов | | |
| Н. контр. | | Колдасов | | |

03/07-2023-ЭС

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №7 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территории"

Электроснабжение
Наружное электроосвещение

| Стадия | Лист | Листов |
|---|---|---|
| РП | 2 | |

План трасс КЛ-0,4кВ. Заземление.

ТОО"Асад-ЛТД"
ТОО"Eurasian Construction Enterprise"

Согласовано
Взам. инв. N
Подп. и дата
Инв. N подл.

Копировал
Формат А4-3