Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2017 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«28» 11 2019г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) АО «Электромонтаж», г. Алматы, Ауэзовский район, Утеген батыра 7/1

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Құдайберген Әбутәліп Спашұлы

(фамилия, имя, отчество руководителя организации)

по объекту: «Строительство электроснабжения новой застройки в с. Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области».

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района» Акмолинская область, Целиноградский район, с.Акмол, Гагарина 14, Жанабергенов Мурат Буркуталиевич.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)

ТОО «Астанатехстройэксперт» №170-051/00-ПСД

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержденным(ой) заказчиком ГУ «Отдел жилищной инспекции и коммунального хозяйства Целиноградского района» от 25 октября 2017 года

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (в соответствующих единицах измерений):
Напряжение сети – 10/0,4 кВ.
Категория по надежности – III.

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Трансформатор силовой трехфазный с расщепленной обмоткой НН двухобмоточный, с естественной циркуляцией масла и принудительной циркуляцией воздуха, с регулированием напряжения под нагрузкой РПН модели ТДТН-16000/110, номинальная мощность 16000 кВА, класс напряжения 110 кВ ГОСТ 11920-93 – 2 шт., Ячейки КСО-2-10 Ввод, с вакуумным выключателем ВВ/АЕ и РЗиА Micom -20 шт., Шкаф КРУН-10кВ с вакумным выключателем КМ1-КФ – 6 шт., Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013 – 262 шт., Блочно-модульное здание – 1 комп., Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-12 СТ РК 2387-2013 – 62 шт., Панель тип: SIEMENS 8MF, окраска: RAL 7032. – 2 комп., Кабели силовые АСБл 3х95-10 ГОСТ 18410-73 – 0,887 км, ТЕЛЕМЕХАНИКА – 1 комп., Стойки железобетонные вибрированные для опор воздушных линий электропередачи напряжением 0,38 кВт, марка СВ95-1 СТ РК 2387-2013 – 124 шт., Изоляторы подвесные стеклянные ПСД70Е 212W

ГОСТ 6490-93 – 828 шт., Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-98 – 16 шт., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 – 3,1365 км, Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 – 3,506 т., Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 – 1552 шт., Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98 – 6336,6 м, Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х35 (ок)-1 – 714 м, Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric – 2 шт., Рубильник мачтовый SZ46 ГОСТ Р 51177-98 – 10 шт., Трансформатор тока ТОЛ-10 1000/5 – 8 комп., Шкаф АСКУЭ: Контроллер Сикон С70 ВЛСТ 220.00.000-08 ;Сикон ТС65 П-IP30-А1-220В-ТС10-ТУ0-К2-Е0-С008 (64 канала) – 1 комп., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 – 1,22 км., Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 70/11 мм2 ГОСТ 839-80 – 1,709 т., Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-630 кВА, мощность силового трансформатора 630 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric – 1 шт., Зажимы анкерные SO234S ГОСТ Р 51177-98 – 209 шт., Зажимы прокалывающие SLIP22.1 ГОСТ Р 51177-98 – 708 шт., Ограничители перенапряжения SGA1012.10 ГОСТ Р 51177-98 – 51 шт., Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013+/СНВ-7-13/ - 12 шт., Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-400 кВА, мощность силового трансформатора 400 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный, типа Alageum Electric – 1 шт., Подстанции комплектные трансформаторные, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая модели КТПН-250 кВА, мощность силового трансформатора 250 кВА, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric – 1 шт., Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х95 (ок)-1 – 342,72 м., Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ105-3,5 СТ РК 2387-2013 – 36 шт., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х50-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 – 0,954 км, Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ110-3,5 СТ РК 2387-2013 – 30 шт., Кабели силовые, не распространяющие горение ААБл 4х35 (ок)-1 – 285,6 м, Шкаф УСПД RTU327L01-E2-BO6-MO2 – 1 комп., Стойки железобетонные вибрированные для опор высоковольтных линий электропередачи, марка СВ164-9,3 СТ РК 2387-2013 – 6 шт., Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 – 0,434 км.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено, предусмотренное проектом оборудование, в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: июль 2019г. ;

месяц, год

окончание работ: ноябрь 2019г. ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство электроснабжения новой застройки в с. Нуресиль Целиноградского района Акмолинской области».

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Құдайберген Әбутәліп Спанұлы

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.