Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«20» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «УМР-6», г. Алматы, Алатауский район, ул. Немировича-Данченко 18Б***

наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Монид Валерий Анатолевича***

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули, угол ул. Майлина по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул.Поддубного 71 в Турксибском районе города Алматы, Республика Казахстан.***

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***АО «Алматыинжстрой» ГСЛ №04216 от 26.02.2001г.***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***ТОО «Казахский Сантехпроект» РП 4508-С31***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***ГКП на ПХВ "Алматы Су" УЭиКХ г. Алматы, № 01/18 от 04.01.2019 года;***

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность трассы водоснабжения 2760м	м	Магистральная водопроводная сеть D=630х8,0 мм L=2760 м Водопроводная сеть (переключение) D=219х6,0 мм L=16 м		Магистральная водопроводная сеть D=630х8,0 мм L=2760 м В т.ч. между колодцами 2746,87 м, внутри колодцев 13,13 м Водопроводная сеть (переключение) D=219х6,0 мм L=16 м В т.ч. между колодцами 14,36 м, внутри колодцев 1,64 м.	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

При реконструкции замена существующего недействующего водопровода диаметром 600 мм по ул. Физули угол ул. Майлина, по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул. Поддубного, с переключением существующих магистральных водопроводных сетей диаметром 200 мм. Магистральные водопроводные сети прокладываются по дорогам общего пользования с установкой колодцев с отключающей арматурой. Предусмотрено вскрытие и восстановление поврежденного асфальтового дорожного покрытия. Трубопроводы сети В1 (стальные электросварные по ГОСТ 10704-91) магистральные запроектированы из стальных электросварных труб диаметрами 630х8 мм, 219х6 мм с внутренним антикоррозийным покрытием заводского изготовления и наружной битумно-полимерной изоляцией типа «Весьма усиленная». Участки водопровода, проходящие под дорогой ул. Майлина (в двух местах), выполняются закрытым способом, методом продавливания в стальных футлярах, диаметрами 1000 х 10,0 мм, по ГОСТ 10704-91, с наружной битумно-полимерной изоляцией типа «Весьма усиленная» с заделкой концов футляра. В местах пересечения с канализацией (расположенной выше водопровода) при прокладке по застроенной территории, водопроводные участки заложены в стальные футляры диаметрами 820х10 мм, с наружной гидроизоляцией типа «Весьма усиленная» с заделкой концов футляра. На сетях предусмотрены водопроводные колодцы из сборных железобетонных элементов, выполненные с использованием решений типового проекта 901-09-11.84, по СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90, с антисейсмическими мероприятиями и отключающей арматурой. Глубина заложения водопроводной сети выполнена – 2,2 м от поверхности земли. По степени обеспеченности система водоснабжения относится к I категории;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***18 мая 2020 г.;***
месяц, год

окончание работ ***20 декабря 2020 г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***4,0;***

фактически, месяц: ***7,1;***

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Государственное коммунальное предприятие на праве хозяйственного ведения "Алматы Су" Управления энергоэффективности и инфраструктурного развития города Алматы, в лице заместитель генерального директора-директора по производству Юсупов А.Ж.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп население, что подтверждается органами социальной защиты населения: ***Управление социального благосостояния города Алматы,***

заместитель руководителя А. Мукажанова

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

подпись, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «УМР-6»*** считает объект ***Реконструкция водопроводных сетей. Водопроводная сеть по ул. Физули, угол ул. Майлина по ул. Монтажная, ул. Тукая, ул. Норильская до ул.Поддубного, 71 в Турксибском районе города Алматы***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ,
и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «УМР-6» - Монид В.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

подпись, дата

Қазақстан Республикасы Алматы қаласы Жауапкершілігі шектеулі серіктестік * Республика Казахстан г.Алматы Товарищество с ограниченной ответственностью "УМР-6"