Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

"04" декабря 2018 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "АЭS and Limited" Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, Гагарина 2

наименование организации, юридический адрес

в лице Рахатұлы Ұлан

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" руководитель Кузембаев Н.К

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным
проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере
архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные
организации:_____

наименование организации

_____;

3. Проект (проектно-сметная документация ТОО Крез-Сервис

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Кармакшинского района" от 12.06.2018 г №42-НК

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность,

вместимость,
объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому
подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения
соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

№	Наименование показателей	Единица измерения	Показателей		Примечание
			Предста-вленные	Рекомендуемые	
1.	Общая сметная стоимость строительства в текущем уровне цен 2018 года	Млн. тенге		35,728	
2.	СМР	Млн. тенге		25,941	
3.	Оборудование	Млн. тенге		0,425	
4.	Прочие	Млн. тенге		9,362	
5.	Нормативная трудоемкость	Тыс.чел.дн		1,12	
6.	Продолжительность строительства, в том числе:	Мес.		2,0	
7.	Вид строительства	новое			

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется
следующими данными: Участок расположен в г.Байконур Кармакшинском районе Кызылординской области. Ближайший крупный город – Кызылорда. Проектируемый перенос газопровода высокого давления предназначены для газоснабжения проектируемых жилых домов и обеспечение газом жителей в г.Байконур. Непосредственно объект находится на окраине в юго-западной части г.Байконур. На границе участка проектируемых пяти жилых домов с поверхности залегает насыпной грунт. Насыпной грунт подстилает песок пылеватый. Газопровод высокого давления I (первой) категории. 1.2 Мпа запроектирован подземным из стальных прямошовных труб 219*5 по ГОСТ 20295-85 из стали К52 (17Г1С). Пропускная способность газопровода принята согласно максимальному значению газопотребления в зимний период. Давление в системе принято:

-подводящий газопровод высокого давления (I категории) Р мах=1,2 Мпа, Рмин=0,6Мпа;
Протяженность газопроводов:
-подводящего газопровода высокого давления 219*5-779 метров
-демонтируемой газопровода высокого давления 219*5-620 метров

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно
актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,
охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные
проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2018 г;
месяц, год
окончание работ декабрь 2018;
месяц, год
при продолжительности строительства, 2 месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:2;
фактически, месяц:2_;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия
соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО "АЭS and Limited"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),
подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект Перенос подземного подводящего газопровода высокого давления в г. Байконур от ПК0 до

ПК8+17 Кармакшинского района Кызылординской области. готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Рахатұлы Ұлан _____.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)