Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121
Форма

Декларация о соответствии

«8» 09 2016 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) *Товарищество с ограниченной ответственностью «Жылуэнерго ремонт», ЮКО, г. Шымкент ул. Акназархана 2/7*

наименование организации, юридический адрес

в лице *директора Дербисбекова Жаппара Копжановича*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: объект *«Строительство газоснобжение детсада «Балдырган» в с. Жанабазар Казгуртского района, ЮКО»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Заказчик *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района» 160301,ЮКО, Казыгуртский район, с/о Казыгурт, ул.Кунаева б/н,руководитель Калымбетов Тайбек Адилбекович Адилбекович*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: *нет*

наименование организации

;

3. Проект (проектно-сметная документация *Товарищество с ограниченной ответственностью «ДиС-проект», № 001-2015*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казыгуртского района»*

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Школа имеет следующие показатели:

Общая протяженность газопровода среднего давления из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91 диаметром 76×3,0 мм составляет 105 м.

5. Технологические решения по объекту характеризуется следующими данными:

В существующей котельной предусмотрены водогрейные котлы марки «Z-200» (г. Шымкент, ТОО «Зет»)-2шт, на подводящем газопроводе среднего давления предусмотрен ГРПШ-04-2У1 с регулятром давлением РДНК-400М , предусмотрен газовый турбиный счетчик

типа СТГ-50-100, с электронным корректором типа S EVC-D. На газопроводе в котельной предусмотрен электромагнитный клапан и сигнализатор загазовности.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *04.08.2016 год* ;

месяц, год

окончание работ *05.089.2016 год* ;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *1,5* месяц;

фактически, месяц: *1,5* месяц;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Товарищество с ограниченной ответственностью «Жыпуэнерго ремонт» в лице директора

Дербисбеков Жаппар Копжанович *2016 год.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,

дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) сдает объект

«Строительство газоснобжение объекта «Кыдырган» в с. Жанабазар Казгуртского района. ЮКО готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Дербисбеков Жаппар Копжанович *2016 год.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись

дата

М.П.