Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«03» ноябрь 2020года

Подрядчик(генеральныйподрядчик) ПК «Ерзат» Актюбинская область, Шалкарский район, г.Шалкар, У.Бактыбай, 78

наименованиеорганизации, юридический адрес

влицепредседатель Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту:«Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» в с. Каратобе Каратобинского район, ЗКО». ЗКО, Каратобинский район, с. Каратобе

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого являетсяГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района», руководитель отдела Жаледденов Нұрбол Сакенұлы

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет,что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденнымпроектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфереархитектурной, градостроительной и строительнойдеятельности;

2.Субподрядныеорганизации:_____;

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация):ТОО «Инженер+»

наименованиепроектнойорганизации,номерпроекта

утвержден(а)приказом №193 от 27.11.2018 г.ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Каратобинского района»

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость,объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и томуподобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерениясоответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Подстанции комплектные трансформаторные? Без силовых трансформаторов наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, Мощность силового трансформатора 100 кВА, Номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа AlageumElectric	шт	4	4		
Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85	шт	4	4		
Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80	т	2,305	2,305		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-42х10-0,3/1,0	км	3,15	3,15		
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-	км	4,429	4,429		

0,6/1,0					
Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0	км	5,191	5,191		
Провод ПВС соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2	км	0,356	0,356		
Опоры ж/бетонные СВ105	шт	214	214		
Опоры ж/бетонные СВ 164	шт	8	8		
Опоры ж/бетонные СВ 95	шт	237	237		
Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67	шт	91	91		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Подстанции комплектные трансформаторные? Без силовых трансформаторов наружной установки тупиковая модели КТПН-100 кВА, Мощность силового трансформатора 100 кВА, Номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ; номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ, исполнение по вводу – воздушный, исполнение по выводу - воздушный, типа Alageum Electric, Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный модели ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой модели ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА, класс напряжения 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85, Провода неизолированные для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок АС сечением 50/8 мм2 ГОСТ 839-80, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 2х10-0,3/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0, Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х70-0,6/1,0, Провод ПВС

соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, сечением 3х2,5 мм2, Опоры ж/бетонные СВ105, Опоры ж/бетонные СВ 164, Опоры ж/бетонные СВ 95, Светильник уличный светодиодный модели "Жарык" 60W, 60 Вт, 6000 лм, 5000 К, IP67.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласноактам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмическиемероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ:_06.2020г.;
месяц, год
окончание работ:_11.2020г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:5;
фактически, месяц:5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальнуюэксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата МП
(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инжиниринговых сетей электроснабжения к 150 земельным участкам жилого массива «Темирауыл» вс. Каратобе Каратобинского район, ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, ипринимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательствомРеспублики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)ПК «Ерзат»в лице председателя Аликулов Каржаубай Койшыбайулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

_____ МП

подпись, дата(при наличии)