Форма
в редакции приказа
Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года№ 234
форма

Декларация о соответствии

"26" декабря 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНиЕР» №19022542 от 15.09.2019г., Павлодарская область, г.Аксу ул.Донентаева 8**

наименование организации, юридический адрес

в лице директора **Нурмагамбетов Н.Е.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам по ул.Строителей 43,45,47,49 г.Аксу Павлодарской области** наименование, местонахождениеобъекта

заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства г.Аксу»**

руководитель Конротбаев Н.З.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО фирма «Актілес», ТОО «Alaman-stroy»**

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «Архпроект PLUS» 15-ГСЛ №016259 от 23.09.2004г., номер проекта 147/17-ТС.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства г.Аксу » №1-06/75/1 от 03.09.2018г.**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактический	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сетей теплоснабжения	м	1032,75			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		

Число этажей	этаж			
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)			
В том числе подземной части	м3			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. **Теплосеть**. Общая протяженность тепловых сетей составляет 1032,75 м. Подземная прокладка трубопроводов – труба Ст 45х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 9,4 м., труба Ст 89х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 71 м., труба Ст 108х4-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 250 м., труба Ст 133х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 175,3 м., Ст 159х4,5-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 217,6 м., труба Ст 219х6-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 42,8 м., труба Ст 273х7-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 266,65 м.
Устройство колодцев УТ под задвижку – 11 шт., устройство дренажных колодцев – 4 шт., отвод Ст 89х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 4 шт., отвод Ст 108х4-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 4 шт., Отвод Ст 219х6-90°-2-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006 – 2 шт., система оперативного дистанционного контроля (ОДК).
Водопровод ВО (к жилым домам). Общая протяженность водопровода составляет 625,3 м. Подземная прокладка трубопроводов – Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 160х9,5 питьевая ГОСТ 18599-2001 – 517,6 м., Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 – 31,7 м.
Устройство колодцев диам.1500 мм - 1 шт, диам.2000 мм - 4 шт..
Водопровод ВО (перемычка). Общая протяженность водопровода составляет 672 м. Подземная прокладка трубопроводов – Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 – 2,5 м., Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 560х33,2 питьевая ГОСТ 18599-2001 – 669,5 м.
Устройство колодцев прямоугольных - 6 шт..
Канализация самотечная. Общая протяженность канализации составляет 392,6 м. Подземная прокладка трубопроводов - Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 160х4,9 техническая ГОСТ 18599-2001 – 294,76 м., Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 225х6,9 техническая ГОСТ 18599-2001 – 90,84 м., Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 33 - 280х8,6 техническая ГОСТ 18599-2001 – 7 м., Устройство колодцев диам.1500 мм - 19 шт,.
Канализация напорная (две "нитки"). Общая протяженность канализации составляет - 231,475 м. Подземная прокладка трубопроводов - Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 75х2,9 техническая ГОСТ 18599-2001 – 462,95 м., Устройство колодцев диам.2000 мм - 2 шт,. Канализационная насосная станция в комплекте: корпус КНС, погружной канализационный насос GRUNDEFOS (1рабочий+1 резервный), внутренние трубопроводы, шкаф управления насосами в комплекте с датчиком, герметический кабель для каждого насоса, корзина для улавливания мусора.
Телефонизация. Протяженность от АТС-5 до колодца №416 – 1142,1м., от колодца №416 до жилого дома по ул. Строителей №49 – 1093,1м., ККС-3- 12шт., ККС-5 – 1шт., ОРШ - 1шт., Труба диам.110мм. – 2120,9м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: **август 2020г**.;
месяц, год
окончание работ: **октябрь 2022г**.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: **26мес.**
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **7мес.**
фактически, месяц: **26мес.**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100 %** и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
ТОО «Теплосервис» Елшиков Бекболат Амангельдинович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.(при наличии)

КГП «Аксуский городской» Гулеев М.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

ГУ «Отдел занятости и соц.программ» Исакова Н.П.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения Исакова Н.П.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии);
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерных сетей к многоквартирным жилым домам по ул.Строителей 43,45,47,49 г.Аксу Павлодарской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, наименование объекта (комплекса) гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «ПТСФ «ДАНиЕР» **Нурмагамбетов Н.Е.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, М.П, (при наличии)

© 2012. РГП на ПХВ «Институт законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахста