Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии
«30» декабря 2019 год

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Жангалинский район, поселок Жангала, улица Автодорная, дом 6**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сертекова Саламат Сериковича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода в с.Яик Терективского района ЗКО» с.Яик Терективского района Западно-Казахстанской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель отдела архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района ЗКО Исеев Ербол Байжанович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) **Товарищество с ограниченной ответственностью «Казэкология Жобалау», рабочий проект 277-03-05-НВК**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **Руководителем отдела архитектуры, градостроительства и строительства Терективского района ЗКО Б.Мулдашевым №46 от 08 марта 2018г.**;
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Показатели
1.	Общая сметная стоимость строительства	млн. тенге	314,904
2.	в том числе СМР	млн. тенге	224,268
3.	оборудование	млн. тенге	34,064
4.	прочие затраты	млн. тенге	56,572
5.	Продолжительность строительства	мес.	6,7

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	Единица измерения		

Показатели	**По проекту**			**Фактически**		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: трехкомнатных						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
   Архитектурно-строительные решения
   Система водоснабжения принята хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.
   В состав проекта входят: площадка головного водозабора;
   1. подводящий водовод от площадки головного водозабора до площадки НРС;
   2. площадка напорно-регулирующих сооружений;
   3. подводящий водовод от площадки НРС до колодца 1 поселкового водопровода;
   4. поселковый водопровод с. Яик.

   Площадка головного водозабора Насосные станции I-го подъема на глубинных скважинах — 2 шт., (одна рабочая, одна резервная) Q =3,25 м3/час, каждая. Здание электрощитовой. Линия ВЛ-10 кВ. Линия ВЛ-0,4 кВ. Огороженная металлической оградой из сетчатых панелей длиной — 306,00 п. м., высотой 2,00 м с насадкой из колючей проволоки h= 0,50 м (4 ряда); Подводящий водовод от головного водозабора до площадки напорно регулирующих сооружений из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17-75х4,5 «питьевая» ГОСТ 185992001.
   Площадка напорно-регулирующих сооружений Установка очистки воды «ДВУ10-3» с насосной станцией II-го подъема в модульном здании с размерами 12,0х4,8х2,95 м; Резервуары чистой воды емкостью 100 м — 2 шт.; Водонапорная башня емкость V= 50м3. Выгреб емк. 14 м3 — 1 шт. Воздушная линия ВЛ- 10 кВ и ВЛ-0,4 кВ. КТПК 10/0,4кВ – 63 кВА. Площадочные водопроводные сети. Огороженная металлической оградой из профлиста высотой 2,0 м и h=0,5 м с насадкой из колючей проволоки (4 ряда). Туалет на одно очко- 1 шт. Пожарный щит с инвентарем Ящик с песком — 1 шт. Подводящий водовод из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17-90х5,4 ГОСТ 185992001 в две нитки. Поселковые водопроводные сети Разводящие поселковые сети

водоснабжения с прокладкой водопровода до жилых домов и вводом водопроводов в госучреждения; Пожарные гидранты.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ ***12 апреля 2019 года***;
   месяц, год
   окончание работ ***30 декабря 2019 года***;
   месяц, год
   при продолжительности строительства, ***6,7*** месяца:
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***6,7***;
   фактически, месяц: ***6,7***;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
11. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

М.П. _____ дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект
«Строительство водопровода в с.Яик Теректинского района ЗКО» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Товарищество с ограниченной ответственностью «Жолаушы-Жол»
Сертеков Саламат Серикович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись.

дата ***30 декабря 2019 года*** М.П.