Республика Казахстан
ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»

Утверждаю
Директор ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект»
_____ Толепов Е.С.

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 24-16-ТО от 28.11.2016 г.

определение технического состояния конструктивного элемента водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

Заказчик: ГУ «Городской отдел строительства»

г.Кызылорда

Экспертной комиссией ТОО "Кызылорда Дос Строй Проект" (Гос. лицензия ГСЛ 13007298 от 29.04.2013г), в составе директора ТОО «Кызылорда Дос Строй Проект» Толепов Е.С., эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности Мухаммедиева О. Е., проведено визуальное обследование технического состояния водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

Цель обследования: определение технического состояния конструктивного водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

Общие сведения

Обследуемый водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда. Водовод построен в 1985 году. К моменту обследования проектная документация не сохранилась. Общее расстояние водовода -2000м.

Объект: водовод по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

произвела: визульное обследование

Причина обследования: В связи с аварийным состоянием существующих сетей водовода - производится реконструкция водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

Конструктивные элементы объекта обследованы трубопроводы из стали, железобетонные колодцы

Трубы: Стальные dy=700мм находятся в неудовлетворительном состоянии, имеется большое количество хомутов, следы замены отдельными местами труб, наличие трещин, утечка воды - износ составляет -75%

Колодцы: из железобетонных колец и плит в неудовлетворительном состоянии, имеются повреждения, разбиты люки колодцев, отсутствуют крышки колодцев, часть колодцев завалена мусором - требуется полное восстановление. износ составляет -75%

Вывод: требуется реконструкция водовода по ул. Амангельды от ул. Шукурова до ул. Коркыт ата в городе Кызылорда

Дополнительный обоснованный материал обследования: Дефектный акт от 10.11. 2016г

Информация о состоянии конструктивных и технологических элементов объекта оформлена составлением дефектного акта от 10.11. 2016г. и согласно выводу комиссии требуется необходимо полная реконструкция водопроводных колодцев и старых существующих сетей

Эксперт _____ **Мухаммедиев О.Е.**

Қазақстан Республикасы
Өнірлік даму министрлігі

Құрылыс және тұрғын үй - коммуналдық шаруашылық істері комитеті

Министерство регионального развития Республики Казахстан

Комитет по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства

АТТЕСТАТ

эксперта осуществляющего экспертные работы и инжиниринговые услуги в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности
№ KZ26VJE00001766

Настоящим удостоверяется что:

МУХАММЕДИЕВ ОНДАСЫН ЕСКЕНДИРОВИЧ

присвоен статус эксперта по экспертным работам и инжиниринговым услугам с правом осуществления этой деятельности:
по виду: **Техническое обследование надежности и устойчивости зданий и сооружений**
по специализации:

Протокол заседания Аттестационной комиссии от 19.08.2014 г. № 34
Срок действия аттестата до 19.08.2019 г.
Внесен в реестр уполномоченного государственного органа по делам архитектуры, градостроительства и строительства за № 7410
Дата выдачи: 19.08.2014 г.

Председатель **Галиев Владислав Германович**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электрондық құжат және электрондық сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған. Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

24.02.2015

24.02.2015

КӨЛІ
АВТОМ
КӨЛІК ЖУУ
АВТОМОЙКА
ХИМИЯЛЫҚ ТАЗАЛАУ
ХИМЧИСТКА
КӨЛІК ЖАЛТЫРАТУ
ПОЛИРОВКА