Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"24" 08 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48 .
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директора Саржегитова О.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***"Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Отдел строительства Бурабайского района"***
И.О. Руководителя Биданов Е.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Бурабай Проект»» Лицензия № 20008397 от 15.06.2020г***
менование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ***Филиал РГП «Гос. экспертиза» по северному региону, заключение №12-0145/21 от 24.05.2021г.(положительное)***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
БКТП 35/0,4 кВ/25 кВА	кВА	25		25	
Протяженность КЛ-0,4 Монтажная длина кабеля	м м	443 493		443 493	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
	60	общая	жилая	60	общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: ***Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10,источником внешнего электроснабжения является: ПС 110/35/10 кВ «Щучинская» ВЛ-35 кВ «ЩучинскСарыбулак» отпайка на 35/10 «Санаторная» опора № 95/9 .точка подключения: опора №95/9 отпайка на 35/10 Санаторная. Монтаж воздушной линии проводом СИП-3 сечением 70 мм2.Монтаж отпаечной опоры на стойке СВ-164 от ороры №95/9 ВЛ-35 кВ Щучинская-Сарыбулак» с установкой разъединителя 35 кВ-35/1000-3 х пол. С 2 з.н.,с приводом ПРГ. Блочная модульная БКТП 35/0,4 кВ/25 кВА .Трансформаторная подстанция имеет исполнение блочно-модульное из панелей типа «сэндвич» толщиной 50мм. В трансформаторной камере установлен трансформатор мощностью 25 кВа марки ТМГ. Камера вакуумного выключателя с распределительным устройством и вакуумным выключателем марки ZN85-40,5 кВ***

1250А-31,5кА.,с микропроцессорной защитой РЗА системз РС83-А2. РУ-0,4 кВ с панелями ЩО-70, с однофазным много тарифным счетчиком ДАЛА СА4-Э720 Кабельная линия КЛ 0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШв 4х50мм2, длина трассы 443м и монтажной длины кабеля 493 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному оборудованию итехнологическому

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***июль 2022 г.;***

месяц, год

окончание работ ***июль 2022г.;***

месяц, год

при продолжительности строительства, 1месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1,5;**

фактически, месяц:**1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено95%(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложениек декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению

ТОО «Кокшетау Энерго»

главный инженер Нуралин М.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Заказчиком : *является* ***Государственное учреждение «Отдел строительства Бурабайского района"***

И.О. Руководителя ***Биданов Е.Е.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключениемвыдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект : ***"Строительство линий электроснабжения и присоединение антенно-мачтового сооружения в квартале 58 выдел 10, Бурабайского района, Акмолинской области".***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)