«Көшедегі Ду500 магистральдық құбырынан су құбырын тарту. Потанин және кәріз № 9 коллектордан Қарағанды қ., ауданында орналасқан «Қыш бұйымдарын өндіру зауыты» нысанына дейін. Қазыбек би, 163 тіркеу блогы, 18/1 учаске» жұмыс жобасы бойынша

05.11.2024 ж. № ZHSAR-0093/24

ҚОРЫТЫНДЫ

(Оң)

ТАПСЫРЫСШЫ:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестік "QAZCLINKER"

БАС ЖОБАЛАУШЫ:
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі "Great Hills co."

Жезқазған қаласы

АЛҒЫ СӨЗ

«Көшедегі Ду500 магистральдық құбырынан су құбырын тарту. Потанин және кәріз № 9 коллектордан Қарағанды қ., ауданында орналасқан «Қыш бұйымдарын өндіру зауыты» нысанына дейін. Қазыбек би, 163 тіркеу блогы, 18/1 учаске» жұмыс жобасы бойынша осы жиынтық қорытындыны «Жезқазған Сарапшы» ЖШС берді.

«Жезқазған Сарапшы» ЖШС рұқсатынсыз осы сараптамалық қорытындыны толық немесе ішінара қайта шығаруға, көбейтуге және таратуға жол берілмейді.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

(Положительный)

№ ZHSAR-0093/24 от 05.11.2024 г.

по рабочему проекту
«Строительство водопровода от магистрального трубопровода Ду500 по ул. Потанина и канализации от коллектора №9 до объекта «Завод по производству керамических изделий», расположенного по адресу г. Караганда, район им. Казыбек би, учетный квартал 163, участок 18/1»

ЗАКАЗЧИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "QAZCLINKER"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Hills co."

г. Жезказган

ПРЕДИСЛОВИЕ

Данное заключение по рабочему проекту «Строительство водопровода от магистрального трубопровода Ду500 по ул. Потанина и канализации от коллектора №9 до объекта «Завод по производству керамических изделий», расположенного по адресу г. Караганда, район им. Казыбек би, учетный квартал 163, участок 18/1» выдано ТОО «Жезқазған Сарапшы».

Данное экспертное заключение не может быть полностью или частично воспроизведено, тиражировано и распространено без разрешения ТОО «Жезқазған Сарапшы».

1. НАИМЕНОВАНИЕ: Рабочий проект Көшедегі Ду500 магистральдық құбырынан су құбырын тарту. Потанин және кәріз № 9 коллектордан Қарағанды қ., ауданында орналасқан «Қыш бұйымдарын өндіру зауыты» нысанына дейін. Қазыбек би, 163 тіркеу блогы, 18/1 учаске, Строительство водопровода от магистрального трубопровода Ду500 по ул. Потанина и канализации от коллектора №9 до объекта «Завод по производству керамических изделий», расположенного по адресу г. Караганда, район им. Казыбек би, учетный квартал 163, участок 18/1

Дополнительные сведения: ZHSAR-0096-01, 18.09.2024, заявления 12.09.2024

1.1. Категория: IV Категория

1.2. Класс опасности: Не классифицируемый

1.3. Уровень ответственности: 2 уровень технически не сложный (30 рабочих дней)

1.4. Ссылка на окончательную версию ПСД:

2. ЗАКАЗЧИК: Товарищество с ограниченной ответственностью ТОО "QAZCLINKER"

3. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "Great Hills co.", лицензия КСЛ №II-01576 от 25.01.2023 года, II категория;

1. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Негосударственные инвестиции

2. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

5.1. Основание для разработки: ЖС-03/00112 от 12.09.2024

задание на проектирование, утвержденное Заказчиком от 04.01.2024 года;
архитектурно планировочное задание (АПЗ). Номер: KZ90VUA01057311 Дата выдачи: 15.01.2024 г.
Письмо о начале строительства №369 от 26.08.2024 года;
письмо заявка заказчика от 10 сентября 2024 года № 386;
договор временного возмездного землепользования (аренды) земельного участка №76386 от 29.09.2023 года;
постановление Аппарата акима г. Караганды по предоставлению земельного участка от 29.09.2023 года;
технический отчет по результатам инженерно-геологических изысканий для подготовки рабочего проекта, ТОО «Geol Project», Караганда 2024г;
технический отчет по результатам инженерно-геодезических изысканий для подготовки рабочего проекта, ТОО «Geol Project», Караганда 2024г;
технические условия К-7197 от 20.12.2023 года на присоединения к сетям канализации;
технические условия К – 17955 от 19.12.2023 года на водопотребление.

ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ
6.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Площадка строительства расположена в центральной части Казахстана, Карагандинской области г. Караганда. До ближайшей жилой застройки от территории завода 240м на восток.
Сейсмичность района: меньше 6 баллов.

6.2 Проектные решения

Разделы проекта строительства соответствуют требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан.

7. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

7.1. Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.
Принятые проектные решения соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.
В соответствии с Правилами определения общего порядка отнесения зданий и сооружений к технически и (или) технологически сложным объектам, утверждёнными приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 28 февраля 2015 года № 165, заказчиком рабочего проекта установлен - II (технически не сложный) уровень ответственности,
Основные технико-экономические показатели по рабочему проекту приведены в таблице 7.1.

Таблица № 7.1

Основные экономические показатели по рабочему проекту

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Протяженность сети канализации	м	40,45	40,45
2	Протяженность сети водоснабжения	м	786,6	786,6
3	**Общая сметная стоимость строительства в прогнозном и текущем уровне цен на 2024 год** в том числе: строительно-монтажные работы оборудование прочие	млн. тг.	**80,818** 68,645 0,387 11,786	**80,818** 68,645 0,387 11,786
4	Продолжительность строительства	мес	3,0	3,0

8. ВЫВОД (ВЫВОДЫ)

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект **«Строительство водопровода от магистрального трубопровода Ду500 по ул. Потанина и канализации от коллектора №9 до объекта «Завод по производству керамических изделий», расположенного по адресу г. Караганда, район им. Казыбек би, учетный квартал 163, участок 18/1»** соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.
2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.
4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

8.ТҰЖЫРЫМДАР:

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, **«Көшедегі Ду500 магистральдық құбырынан су құбырын тарту. Потанин және кәріз № 9 коллектордан Қарағанды қ., ауданында орналасқан «Қыш бұйымдарын өндіру зауыты» нысанына дейін. Қазыбек би, 163 тіркеу блогы, 18/1 учаске»** жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.
2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.
3. Тапсырыс беруші жобалау ұйымынан құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.
4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.Соответствие разделов проекта строительства требованиям нормативных правовых актов приказ и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено ниже

№ п/п	Раздел	Эксперт	Специа-лизация эксперта (по аттестату)	Номер аттестата	Результат (соответствует или не соответствует нормам)
1	Сметный раздел	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
2	Архитектурно-строительная часть	Кауланов Айтбай Кауланович	601029350101	KZ06VJE00021623	Соответствует
3	Наружные сети водопровода и канализации	Ермаганбетова Сандугаш	791105401249	KZ53VJE00074612, KZ61VJE00060985, KZ34VJE00060986	Соответствует
4	Электротехническая часть	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует
5	Раздел охраны окружающей среды	Оспанов Сапар Садыкович	511205350011	KZ79VJE00058721	Соответствует

6	Ведущий эксперт	Муханов Ержан Жаксымович	601008301218	KZ53VJE00049392, KZ48VJE00049385, KZ91VJE00049387, KZ21VJE00049386, KZ80VJE00049391	Соответствует

Примечание: *при отсутствии в рабочем проекте раздела, графа эксперта по этому разделу исключается.*

Муханов Е.Ж. (Директор)

Муханов Е.Ж. (Директор)

Ермаганбетова С. (Эксперт)

Оспанов С.С. (Эксперт)

Кауланов А.К. (Эксперт)

Документ Id	b8218f0e-369a-47d2-af65-8c74a92ae923
Номер и дата документа	ZHSAR-0093/24 от 05.11.2024
Электронные цифровые подписи документа	**Согласовано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.11.05 10:53:38 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA ЕРМАГАНБЕТОВА САНДУГАШ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.11.05 10:55:21 4644978FFDA19E35530691807E80D73AF6B75B8D ОСПАНОВ САПАРБЕК САДЫКОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.11.05 10:57:21 3100F94A3B5F802DDE7A5643A6215D098CC9A78A КАУЛАНОВ АЙТБАЙ КАУЛАНОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.11.05 10:59:44 553EC04A49D990A65265FEBFA467409740D73849 **Подписано:** МУХАНОВ ЕРЖАН ЖАКСЫМОВИЧ Товарищество с ограниченной ответственностью "Жезқазған Сарапшы" 2024.11.05 11:01:38 4979DF37458E2D95D6AC05A4FD94910EC17C96AA

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Вы можете проверить подлинность электронного документа, отсканировав QR-код.