Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Г. Караганда «30» декабря 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «L.M. Electric», Карагандинская область, г. Караганда, ул. Пожарная, 4,**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Леонов Игорь Викторович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: **«Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоквартирному жилому дому с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б без сметной документации»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **ТОО «СМК Group», директор Токтамысов Дамир Каиргельдинович**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «ГИМАТС транс» БИН 080640020872, ТОО «Градостроймонтаж» БИН 200440004355, ТОО «Ulytau building» БИН 050340015760, ТОО «Ismir Company» БИН 100840010422, ТОО «Атакент-ТТS» БИН 131040023740, ТОО «Нұрлы Табыс» БИН 060940003483, ТОО «Fera Plast» БИН 071040016090.**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Grand Project-2022», №07/05.2023-0-ТС**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «СМК Group» №2 от 26.12.2023 г.;**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяжённость тепловой сети	метр	114,07		114,07	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные тепловые сети жилого дом, расположенного по адресу: г. Караганда, ул. Муканова участок 43Б выполнен на основании задания на проектирование, технических условий №14/250 от 18.09.2023г., выданных ТОО «Теплотранзит Караганда» и соответствуют требованиям СН РК 4.02-04-2003 «Тепловые сети», СП РК 4.02-104-2013 «Тепловые сети», «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды», СП РК 4.02-102-2003 «Проектирование тепловой изоляции оборудования и трубопроводов».

Расчетная температура наружного воздуха - 28,9°С.

Тепловые сети относятся ко II (нормальному) уровню ответственности, технически не сложному объекту. Тепловые сети по надежности отпуска тепла потребителям относятся ко второй категории.

Источником теплоснабжения является Карагандинская ТЭЦ. Теплоноситель –горячая вода с параметрами Т1-Т2=(120-70)°С.

Система теплоснабжения- зависимая, двухтрубная.

Присоединение тепловых сетей домов по адресу: Таттимбета 33/11 и ул. Муканова 43Б осуществляется от существующих тепловых сетей ТОО «Теплотранзит Караганда» в т.А к трубопроводу 2Ду 680мм, согласно тем условиям, с установкой запорнорегулирующей арматуры.

Точкой подключения тепловой сети жилого дома по ул. Муканова 43Б является УТ2 по подвалу жилого дома по ул. Таттимбета 33/11. Тепловые сети приняты надземной прокладки по низким и высоким опорам.

Трубопроводы приняты из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91, трубопроводная арматура - стальная, отводы крутоизогнутые, опоры - скользящие и неподвижные. Компенсация тепловых удлинений осуществляется за счет естественных поворотов трассы и П-образный компенсатор, принятых с учетом холодной растяжки на 50%.

Протяженность тепловых сетей составляет 114,07 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: **декабрь 2023 года;**

месяц, год

окончание работ: **декабрь 2023 года;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1;**

фактически, месяц: **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство и дальнейшая эксплуатация тепловых сетей к многоквартирному жилому дому с пристроенным медицинским учреждением и нежилыми помещениями с инженерными сетями по адресу: Карагандинская область, город Караганда, улица Муканова, участок 43Б без сметной документации»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «L.M. Electric»**
Директор Леонов Игорь Викторович _____

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)