Форма
с изменениями, внесенными приказом
Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от -8 февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«10» декабря 2021г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО фирма "Ай-Су Мелиорация", Республика Казахстан, 140000, г. Павлодар, Промышленная зона Центральная, 1319
(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора Левченко Валерия Ивановича
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения в селе Байдала, селе Долгое»**,
Павлодарская область, г. Павлодар, село Байдала, село Долгое
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является
ГУ "Отдел строительства города Павлодара", руководитель - Ажмұрат Асқар Қадырұлы
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией),государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

2. Субподрядные организации: ТОО "ИНЭК Казахстан" (лицензия ГСЛ № 000330 от 22.11.2017г., директор - Серикпаева Дина Канашевна)
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО КазПИИ «КАЗАХСТАНПРОЕКТ», рабочий проект № 036-19
(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден ГУ "Отдел строительства города Павлодара", № 16 от 04.03.2020г.
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь,протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Ед. изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т. ч. пускового комплекса или очереди
- протяженность магистральных сетей водоснабжения из полиэтиленовых труб PE100 (ø160 мм, ø110 мм)	м			25 828,6	
- протяженность сетей водоснабжения к потребителям из полиэтиленовых труб PE100 ø32мм	м			11 423,4	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø2,0м	шт.			132	
- колодцы круглые из сборных ж/б элементов ø1,5м	шт.			2	
- прямоугольные колодцы	шт.			65	
- гидранты пожарные	шт.			85	
- повысительная насосная станция №1	шт.			1	

- повысительная насосная станция №2	шт.			1	
- КТП-10/0,4 - 100кВА	шт.			2	
- дизельная электростанция	шт.			2	
- счетчики учета воды (ø15мм)	шт.			343	
- счетчики учета воды (ø65мм)	шт.			2	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту		Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2	число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая	общая	жилая
Всего квартир, в том числе:					
однокомнатных					
двухкомнатных					
трехкомнатных					
четырехкомнатных и более					

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Магистральный водопровод из полиэтиленовых труб PE100 диаметром 160х9,5 мм, 110х6,6 мм протяженностью 25 828,6 м;

- подводящий водопровод к потребителям из полиэтиленовых труб PE100 диаметром 32х2,4 мм протяженностью 11 423,40 м;

Подключение построенного водопровода выполнено в соответствии с техническими условиями в существующем водопроводном колодце к действующей сети водопровода диаметром 300 мм (две нитки), проходящей вдоль автодороги Павлодар-Семей. Врезка выполнена из стальных труб диаметром 159х4,5 мм, с установкой упругозапирающей арматуры. В месте врезки установлены приборы учета воды, имеющие высокий метрологический класс с низким порогом чувствительности с дистанционной передачей данных. Расход на наружное пожаротушение - 10 л/с. Располагаемый напор в точке подключения по техническим условиям - 2,5кгс/см², а требуемый - 3,0 кгс/см². Для повышения располагаемого напора предусмотрены 2 повысительные насосные станции, подающие воду хозяйственно-питьевого качества в кольцевую сеть магистральных трубопроводов водоснабжения села Байдала и села Долгое. Повысительные насосные станции представляют собой блочно-модульные здания из сэндвич-панелей, оснащенные насосами Grundfos, запорно-регулирующей арматурой, контрольно-измерительными приборами и шкафами управления насосами. Наружное пожаротушение выполняется из пожарных гидрантов, монтируемых в колодцах на кольцевой сети.

Электроснабжение насосных станций осуществляется от комплектных трансформаторных подстанций КТПН 10/0,4 100 кВА (№№1,2). Резервным источником электроснабжения являются дизель-генераторные подстанции в блочно-модульном исполнении (ДГУ №№1,2). КТПН №№1,2 выполнены воздушным вводом 10 кВ и кабельными выводами на 0,4 кВ. Питающая ЛЭП-10 - в воздушном исполнении, выполнена проводом марки АС на железобетонных опорах, с установкой разъединителя на первой проектируемой опоре и устройством ответвления на существующей опоре. На подходе к КТПН выполнена кабельная вставка кабелем ААБл-10. Линия электроснабжения 0,4 кВ выполнена кабелем АВБбШв. Ограждение площадки насосной станции №2, КТПН №2 и ДГУ №2 выполнено из металлических столбов, профлиста и колючей проволоки. Ограждение КТПН №1 и ДГУ №1, расположенные возле ПНС №1, выполнено из металлических столбов и сетки Рабица.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом, выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ -апрель 2020 г.;
(месяц, год)
окончание работ -ноябрь 2021г.;
(месяц, год)
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;
фактически, месяц: 8;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1 . Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 87,16% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Начальник Павлодарского РЭС АО "ПРЭК" Маутин Г.М.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата) М.П. (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата М.П.(при наличии)
Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство сетей водоснабжения в селе Байдала, селе Долгое»
(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО фирмы
"Ай-Су Мелиорация" Левченко В.И.
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата) М.П.(при наличии)