Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от « 24 » апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Б174нд *«28» ноября 2022 г.*

Генеральный подрядчик: *ТОО «GasEnergyConstruction», Республика Казахстан, Жамбыльская область, город Тараз, улица Казыбек би, дом №115, офис №11,*

наименование организации, юридический адрес

в лице: *директора Кульжанов А.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Сети газоснабжения»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, Руководитель отдела Әнуар А.С.*

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации

а)ТОО «NSEngineering», ГЛ № 22014386от02.08.2022г.
б)ТОО «СК MEGARON», ГЛ №14019036 от 18.12.2014 г.
в)ТОО «СК Artifex», ГЛ №14015167 от 08.10.2014 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

3. Проект (проектно-сметная документация): *ТОО «Кызылорда Жоба Курылыс» проект №04-20*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) *КГУ «Кызылординский городской отдел строительства» акимата города Кызылорда, № 2-нқ от 29.01.2021 г*

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность, протяженность и т. д.	Ед.изм.	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая производительность газопровода высокого и среднего давления (пропускная способность)	$м^3$/час	155,58		155,58	
Протяженность надземного газопровода высокого давления 0,6 МПа	м	1,7		1,7	
Протяженность подземного газопровода высокого давления 0,6 МПа	м	1355		1355	
Протяженность надземного газопровода низкого давления 0,3 МПа	м	1 022,7		1 022,7	

Протяженность подземного газопровода низкого давления 0,3 МПа	м	815		815	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту: ***«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Сети газоснабжения»*** характеризуется следующими данными:

Технологическое решение:

Точка подключения проектируемого газопровода – полиэтиленовый газопровод высокого давления диаметром 315мм, врезка осуществляется тройником.

После врезки труб к газопроводу высокого давления предусмотрена установка отключающего устройства, шаровой кран ПЭ100 SDR11 с выходом штока под ковер.

Для газоснабжения объекта, принята двухступенчатая схема газоснабжения (высокое, низкое):

1-ая ступень - подводящий газопровод высокого давления Р=0.6 МПа;

2-ая ступень - газопроводы низкого давления 0,003 Мпа/

Газопровод высокого давления от точки врезки в существующий газопровод до ГРПШ запроектирован из полиэтиленовых труб.

Для снижения давления газа с высокого на среднее (0,3МПа) и поддержания его на заданном уровне предусмотрен газораспределительный пункт шкафного типа ГРПШ с регулятором давления.

Газораспределительный пункт шкафной ГРПШ-04-2У-1 принят с ротационным счетчиком газа с электронным корректором газа «miniElcor» с обогревом ОГШН и регулятором РДНК-400, предназначенного для понижения высокого давления на низкое давление, для удобства обслуживания в шкафу имеются двери. Вентиляция отсеков выполненными в стенках шкафа, а также дефлекторами расположенными на крыше шкафа. На выпускаемых ГРПШ применяются приборы предназначенные для использования во взрывоопасных зонах категории ВIа с классом точности 0,25 %.

От ГРПШ-04-2У-1 газ подается в одном направлении давлением 0,003 МПа к жилым домам.

Диаметры газопровода определены гидравлическим расчетом, исходя из условий обеспечения газоснабжения потребителей в часы максимального потребления при максимально-допустимых перепадах давления.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
началоработ: *августа 2021 года;*
месяц, год
окончание работ: *ноября 2022 года;*
месяц, год
при продолжительности строительства:
по норме или по проекту организации строительства: *1 месяц*;
фактически: *15 месяцев*.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации *74%* и фактически применено *99,96%* (на объектах финанисируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

10-1. Исполнительная документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО "КазТрансГаз Аймак"

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата **М.П**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)
(здания на объекте отсутствуют)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения
не имеет

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект ***«Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №2 в районе СПМК-70 г. Кызылорда. Сети газоснабжения»***

наименование, местонахождения объекта

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик *ТОО "GasEnergyConstruction"*

Директор *Кульжанов А.К.*

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя подпись, дата **М.П**