Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Саулет және МТС [illegible]
отр-во системы поливочного водопровода зеленых зон транспортных развязок
№ 455 23 11 16
Бастығы

Декларация о соответствии

« 15 » ноября 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДСУ-13», 050061,г.Алматы, ул.Каскеленская,48**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Кошелева Михаила Васильевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина.**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «**Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы в лице Кильдибаева Э.З.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: нет
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Құрылыстығы сараптама жұмастары » «Эксперные работы в строительстве», № б/н Поливочный водопровод договор № 49 от 12.11.2014 г.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **приказом № 355н/к от 26.10. 2015г. КГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования г.Алматы»**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова – пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова,пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина»:

		По проекту	Фактически
Наименование показателей	Единица измерения	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)
Площадь орошения зеленых насаждений	га	5,83	5,83
Общая длина поливочного водопровода	м	20581,5	20581,5
Рабочее давление в сети поливочного водопровода	атм	2,4	2,4
Количество зон полива	шт	18	18
Расход воды в сутки	м3/сутки	220,56	220,56

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Система полива запроектирована для орашения зеленых зон транспортных развязок, расположенных вдоль пр.Рыскулова.Площадь полива составляет 5,83 га.,средняя скорость течения воды равна 0,9 м/с.Автоматическая система полива работает на оборудовании фирмы «RAIN BIRD».Полный цикл полива составляет около 9 часов в сутки, при запуске каждой зоны полива поочередно.Сам процесс полива запускается в ручную, посредством открытия кранов (запорно-регулируемой арматуры).Зоны различных точек можно включить одновременно. Для полива используются выдвижные статистические распылители серии 1800.Ораситель устанавливаются на глубину 30 см.Установлены приборы учета воды. Пересечение с автомобильными дорогами осуществлялось методом прокола, т.е. горизонтального бурения. Магистраль монтировалась из полиэтиленовых труб.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2016 года**;
месяц, год
окончание работ **ноябрь 2016 года**;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6 месяца**;
фактически, месяц: **6 месяцев**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство системы поливочного водопровода на зеленых зонах транспортных развязок по пр.Рыскулова**

– пр.Сейфулина, пр.Рыскулова – ул.Жансугурова, пр.Рыскулова – ул.Бокейханова, пр.Рыскулова – ул.Кудерина». готовым к приемке в эксплуатацию

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДСУ-13» **Кошелев М.В.**

«15» 11 **2016г.**