Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

**Декларация о соответствии**

«6» июня 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО"AlanSapa" (АланСапа) в лице Тенизбаев Дамир Сырлыбаевич РК, г.Алматы, Микрорайон Теректи , ул. Орталык, 36А, 050071; 190140037138; +77010803133**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Тенизбаева Дамира Сырлыбаевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство тепловой сети к зданию филиала АО «РТРК «Казахстан»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Филиал Акционерного Общества " Республиканская Телерадиокорпорация "Казахстан" в области Абай, Молдабаев Хасен Советханович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: **не привлекались**
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Научно-производственный центр ГРИД» ГСЛ № 16002484 от 11.02.2016г. Рабочий проект № 43**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО «Научно-производственный центр ГРИД» № 200830/00/1 от 25.06.2020 года**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |
| Тепловые сети | м | 200 | | 200 | |

Объект имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее – м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем жилого здания | метр в кубе (далее – м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: | | | | | | |
| однокомнатных | | | | | | |
| двухкомнатных | | | | | | |
| трехкомнатных | | | | | | |
| пятикомнатных | | | | | | |
| | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

***Тепловые сети***

Подключение осуществляется в существующей тепловой камере от тепловой сети по ул. Шугаева. Спуск воды предусматривается в низшей точке теплосети в проектируемый сбросной колодец.

Прокладка тепловой сети подземная бесканальная с использованием предизолированных труб по технологии КЗТИ РК .

Конструкция предизолированных труб заводского изготовления состоит из стального (рабочего) трубопровода, изолирующего слоя из жёсткого пенополиуритана и внешней защитной оболочки из полиэтилена низкого давления. Трубы укладываются непосредственно в грунт на песчаное основание толщиной 150 мм с песчаной обсыпкой толщиной 150 мм, не содержащей твердых примесей, способных вызвать повреждения оболочки труб с подбивкой пазух между

теплопроводами и послойным уплотнением, как между трубами, так и между трубами и стенками траншеи. Способ укладки труб в траншею принят: прокладка труб в холодном состоянии. В местах прохода трубопроводов через строительные конструкции предусматривается резиновые уплотнения на каждом трубопроводе. Компенсация температурных расширений решается за счет углов поворотов с укладкой на углах поворотов демпферных матов.

В пределах теплофикационной камеры тепловая сеть выполняется из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91. Изоляция трубопроводов в камере принята фольгированными матами из стеклянного штапельного волокна. От точки врезки до входа в тепловую камеру покровный слой принята сталь тонколистовая оцинкованная толщиной 0.55 мм.

При прохождении местных проездов над трубами укладываются разгрузочные плиты.

Тепловые сети испытать гидравлическим пробным давлением 1,6 МПа.

Протяженность теплосети диаметром 76х3 - 200 м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ «27» апреля 2023г;
месяц, год
окончание работ «31» мая 2023г;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **1 ;**
фактически, месяц: **1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 91 % и фактически применено 91 % (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

ГКП „Теплокоммуниэнерго"
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство тепловой сети к зданию филиала АО «РТРК «Казахстан»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта, согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик(генеральный подрядчик):**

**ТОО"AlanSapa" (АланСапа) Тенизбаев Дамир Сырлыбаевич**

фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Место печати (при наличии) _____