ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ҚЫЗЫЛОРДА ОБЛЫСЫ

«ШИЕЛІ АУДАНЫНЫҢ ҚҰРЫЛЫС, СӘУЛЕТ ЖӘНЕ ҚАЛА ҚҰРЫЛЫСЫ БӨЛІМІ» КОММУНАЛДЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 28
26. 06 2019 ж.

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"26" 06 2019 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алтын Айдарлы» г.Кызылорда ул.Бокейхана №95.**

наименование организации, юридический адрес

в лице: **Егизбайулы Ергали.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области».**

наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является: **КГУ «Шиелийский районный отдел строительства» руководитель Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядчиком : **ТОО «Фирма «МТО-Центр» №16003106 от 17.02.2016г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор Жалгасбаев Наби Серикбаевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

Субподрядчиком: **ТОО «СК Алаш Курылыс» №18012548 от 25.06.2018г.**

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице **директор Абылаев М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **Филиал «Енбек-Кызылорда» РГП на ПХВ «Енбек» исправительных учреждений Комитета уголовно-исправительной системы МВД РК, ГСЛ №0005093**.

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **КГУ «Шиелийский районный отдел строительства».**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наружные сети имеет следующие показатели:

Показатели	Единица	Попроекту	

	измерения		Фактически
Трубы ПЭ 100 SDR17 S8 Ø110х6.6мм	м	15389	15389
Трубы ПЭ 100 SDR17 S8 Ø160х9.5мм	м	5700	5700
Трубы ПЭ 100 SDR17 S8 Ø200х11.9мм	м	4277	4277
Трубы ПЭ 100 SDR17 S8 Ø250х14.8мм	м	1113	1113
Трубы ПЭ 80 SDR13,6 S6,3 Ø25х2.0мм	м	24688	24688

Наименование системы	Расчетный расход воды			Примечание
	м3/сут	м3/ч	л/с	
Водоснабжение В1 «Шугыла-3»	185,3	21,6	6,0	950 жителей/уч.
190 участков, 1-этажных жилых домов (5-чел. на участок)				
Водоснабжение В1 «Шыгыс-4»	199,9	23,3	6,5	1025 жителей/уч.
205 участков, 1-этажных жилых домов (5-чел. на участок)				
ИТОГО:	385,2	44,9	12,5	
Пожаротушение				Наружное – 15л/с Внутреннее – отсут.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:_____; краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию.

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2018**;

месяц, год

окончание работ **июнь 2019**;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **12**;

фактически, месяц: **12**;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство инженерной инфраструктуры микрорайона Шугыла-3, Шыгыс-4 в пос.Шиели Шиелийского района Кызылординской области».** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Заказчик: **КГУ «Шиелийский районный отдел строительства» руководитель Әбдрахман Бағлан Сейдубатталұлы.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик): **директор ТОО «Алтын Айдарлы» Егизбайулы Ергали.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

Субподрядчик: **директор ТОО «Фирма «МТО-Центр» Жалгасбаев Наби Серикбаевич.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

Субподрядчик: **директор ТОО «СК Алаш Курылыс» Абылаев М.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата — Место печати (при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Филиал РГП ОДСП "Арал" по эксплуатации систем водоснабжения "Жиделинский групповой водопровод" начальник Сарсембаев А.Ш.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

подпись руководителя, дата — Место печати (при наличии)