Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«14» августа 2018 г.

Заказчик **ГУ "Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства", Западно-Казахстанская область,Чингирлауский район, Чингирлауский с.о., с."Шынгырлау", Шевцова, 18**

фамилия, имя, отчество (при наличии) – для физических лиц,наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс,область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии **от 08.08.2018г. ТОО «AЭS and Limited» Рахатулы Улан, Актюбинская область, Актобе Г.А.,г.Актобе, Гагарина, 2**

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Субподрядная организация _____

(наименование субподрядной организации,фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес)

Заключения о качестве строительно-монтажных работ **от 08.08.2018г. ТОО "СтройПроф",ЗакарияЕ.С.,**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту **от 08.08.2018г.ТОО "STROYCONSALTING", Утежанов А.М., приказ №08-17 от 28.08.2017г.**

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: **«Газификация административного здания районного отдела ветеринарии Чингирлауского района ЗКО»**

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу **Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Шынгырлау**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства» № 61 от 26.03.2018 года ;

наименование органа вынесшего решение.

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

помещений (отдельных частей) существующих зданий от «__»_____20__года
№_____;
наименование органа вынесшего решение

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля ЗКО» №KZ57REA00097522от11.06.2018г.**
наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «STROYCONSALTING»**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержденного(й) **ГУ «Чингирлауский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства" №23 от 21.08.2018 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **июнь 2018г.;**
месяц, год
окончание работ **август 2018 г.;**
месяц, год
при продолжительности строительства **3 месяцев**:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: **3 месяца;**
фактически, месяц: **3 месяца;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):
Существующий газопровод среднего давления, проложен в подземном исполнении диаметр газопровода в точке подключения Д - 63мм. Давление газа в точке подключения - Р=0,290 МПа; Р– 2,90кгс/см2. Строительство подземного газопровода из полиэтиленовых труб ПЭ-100 среднего давления 063х5,8мм, протяженностью 480 м. Подземный газопровод укладывается по дну траншеи на основание из мягкого грунта на глубине в среднем 1,0м от поверхности рельефа до верхней образующей трубы. Соединения стальных труб и приварных деталей между собой в полевых условиях производятся в стык при помощи электродуговой сварки. Сварка стыков трубопроводов с разными толщинами стенок выполнены согласно ГОСТ 16 037-80. На трубопроводах, имеющих большую толщину, сделан скос до меньшей толщины стенки трубы. При этом конструктивные элементы подготовленных кромок и размеры сварного шва выбраны по меньшей толщине. Сварные стыки газопровода, в том числе и фасонных частей, должны находиться от края опор на расстоянии не менее 300мм. Защита газопровода надземной прокладки и других металлических сооружений от атмосферной коррозии предусмотрена путем покрытия конструкций двумя слоями эмали ПФ-115, ГОСТ 6465- 76*, по двум слоям грунтовки ГФ-021, ГОСТ 25 129-82.

№ п/п	Наименование показателей	Един. изм.	Показатели		+ сниж., -увел.
			поспроектные	постэкспертные	
1	Общая протяженность подземного газопровода	м	480,0	480,0	-

2	Общая сметная стоимость строительства в текущих ценах 2018 года, в том числе: СМР оборудование прочие затраты	млн.тенге	9,859 6,120 0,427 3,310	25,729 16,380 4,318 5,030	+15,870 +10,260 +3,891 +1,720
3	Продолжительность строительства	мес.	3,0	3,0	-

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:Устройство тамбура с наружными размерами в плане 1,9х1,8 м. Фундамент тамбура (крыльцо) из армированного монолитного бетона класса В7,5-В12,5, арматура А3 Д10мм, А1 Д 8,0мм. Стены тамбура –металлопластиковые витражи. Каркас тамбура – металлические: колонны 80х80 мм, связи 60х60мм, Крыша – односкатная из металлопрофильных труб 40х20х2,0мм. Кровля – из поликарбоната. Двери - металлопластиковые шириной 900 мм. Также предусматривается в топочной:

- установки форточки (окна) с размерами 400х400мм и металлопластика,
- установка металлического утепленного двери шириной 900мм
- заливка бетона к полу толщиной 150мм (толщиной 100мм из бетона В 15, толщиной 50мм из бетона В12,5).

Стена топочной отделывается штукатуркой и водоэмульсионной краской в 2 раза.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **25 729,0 тыс. тенге**, в том числе строительно-монтажных работ 16 380,0 **тыс. тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря **5 030,0 тыс.тенге**.

8. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации): всего **17 128,2** тыс.тенге, в том числе строительно-монтажных работ 12 386,2 тыс.тенге, оборудования, инструмента и инвентаря **4 742,0** тыс. тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ объект: «Газификация административного зда-ния районного отдела ветеринарии Чингирлауского района ЗКО»_ принять в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

Заказчик _Самиев Т.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор _Закария Е.С._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор_ _Утежанов А.М._____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) Рахатулы Улан_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.