Утверждён
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234

Форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«28» 12 2017 г.

Заказчик *ТОО «Кызылжар су» инд.150007, Северо-Казахстанская область, г.Петропавловск, пр.Кировский,2.*

наименование организации – для юридических лиц, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии *от 27 декабря 2017г, от ТОО «Петропавловскспецкоммунстрой» в лице директора Дзюбенко Е.Б., по адресу СКО г. Петропавловск ул. 4-ый проезд Кирпичная,5*

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ *от 27 декабря 2017 г , ТОО «Фирма Дедов и К», эксперт Ляхов И.Б. аттестаты KZ65VJE00023083 от 21.02.2017г., KZ26VJE00023106 от 21.02.2017г.*

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту *от 28 декабря 2017 г ,ТОО «Севгражданпроект»,договор №1007-3/10 от 18.10.2017г,эксперт Макашев А.М.аттестат № 0201 от 23 декабря 2016 г.*

дата заключения, наимен. организ., ф.и.о.(при наличии) экспертов авторск.надзора, № и дата получен.аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: *Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул.Набережной в г. Петропавловске СКО*

наименование объекта и вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт)

по адресу: *район 5-го лога по ул.Набережной в г. Петропавловске СКО*

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

а) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю от *«20» октября 2016 г. № 43, выписка из протокола комиссии по представлению земельных участков*;

наименование органа вынесшего решение либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании)

б) талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий К*ГУ «Управление государственного архитектурно – строительного контроля и лицензирования СКО» № 382 от 19.10.2017 г.;*

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

в) проекта (проектно-сметной документации) *ТОО «Севгражданпроект», заказ № 7978;*

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного ТОО «Кызылжар су» № 63-А от 11 августа 2017 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ *октябрь 2017 г*;

месяц, год

окончание работ *декабрь 2017 г*;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: *2,5 месяц*;
фактически, месяц: *2,1 месяца;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Предъявленный к приёмке в эксплуатацию объект имеет следующие показатели:
- общая протяженность водопровода 112,6 п.м.

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Система канализации – из полиэтиленовых напорных труб ПЭ100 SDR17-1000х59,3 по ГОСТ 18599-2001, рабочая труба прокладывается в стальном футляре из электросварных труб д-1420х11,0 ГОСТ10706-76. На коллекторе устанавливаются круглые колодцы из сборных железобетонных элементов д=2м*
(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектно-сметной документации):
всего *77446,89* тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ *64172,7* тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию *67066,02512* тысяч тенге, в том числе:
стоимость строительно-монтажных работ *59680,611* тысяч тенге;
стоимость оборудования, инструмента и инвентаря _____тысяч тенге;

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

Реконструкция канализационного коллектора в районе 5-го лога по ул.Набережной в г. Петропавловске СКО
принять в эксплуатацию.

Заказчик: Султанов Ж.Х. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Технический надзор: Ляхов И.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Авторский надзор: Колкова Т.В. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор: Макашев А.М. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.

Подрядчик: Дзюбенко Е.Б. _____
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Приложение 13
к акту приемки объекта
в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ П/П	Наименование	Единицы измерения	Количество Протяженность	Примечание
1	**2**	**3**	**4**	**5**
Канализация				
1	Коллекторы (общая протяженность) ф1000х59,3мм.	м	112	
	1) из керамических труб	м	-	
	2) из стальных труб ф1420х11,0мм.	м	104,6	футляр
	3) из бетонных труб	м	-	
	4) из асбетоцементных труб	м	-	
	5) из железобетонных труб	м	30	
	6) из полиэтиленовых труб ф315х17,9мм.	м	3,6	
	7) из стальных труб ф325х6,0мм.	м	3,5	
2	Колодцы из сборных железобетонных элементов	шт.	3	

Заказчик Султанов Н.Х.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Макашев А.М.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П

Тігілген және саналған
Прошито и пронумеровано
4 (торт), (четыре)
Бет (бетте) Листа (листов)