	Приложение 2 к приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 9 августа 2019 года № 632
	Приложение 3 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 235
	форма

Декларация о соответствии

22 октября 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **Акционерное общество "АК Актюбводстрой" , г. Актобе, ул. Асау-Барака, д.44А**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Генерального директора Бердинбаева Сагиндыка Культемировича** .
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» в г.Алга Алгинского района Актюбинской области», новое строительство, второй (нормальный) уровень ответственности, технически несложный объект.**
наименование, местонахождения объекта

Заказчиком которого является **Государственное учреждение «Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель Сериков Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_____
наименование организации
_____;

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Т-Строй-Проект» № 08/18.**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ ««Алгинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», № 7 от 06.01.2020 г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность водопровода, в т.ч.	м	5 875,0		6 018,0	
Ду160 х 9,5 мм	м	3 100,0		2 984,0	
Ду110 х 5,3 мм	м	2 300,0		2 300,0	
Ду 25 х 2,3 мм	м	475,0		734,0	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

- Подводящий водовод (в две нитки) от точки врезки в центральный водовод Д-315 мм до ж.м. «Подхоз» из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 17 – 160*9.5 мм, протяженностью 2 984 м, в металлическом футляре из стальных труб Д-273мм, длиной 36 метров – для увеличения прочности и стабильности участка водовода при переходе через русло реки.
- Внутриквартальная водопроводная сеть из труб полиэтиленовых для водоснабжения PE 100 SDR 21 – 100*5,3 мм протяженностью 2 300 м.
- Сервисные линии для подключения абонентов от водопроводных колодцев дот границ домовладений из труб полиэтиленовых для водоснабжения ПЭ 100 SDR 11 – 25*2,3 мм, протяженностью 734 м.
- Водопроводные колодцы прямоугольные сборно-монолитные из ж/б квадратных колец (цоги), размером 2,4 * 3,4 – 2 шт.; Водопроводные колодцы круглые из сборных железобетонных колец:Д-1,5 м – 30 шт; Д-1,0 м – 4 шт; Д-2,0 м – 3 шт.
- Пожарные гидранты – 12 шт.
- Насосная станция повышенного давления размером 3,6 * 2,95 м: днище – монолитный железобетон с двойной сеткой из арматуры Д-14мм, стены – из сборного железобетона из фундаментных блоков стен подвалов ФБС- 24.3.6, толщина стенки 30 см – 1 шт.
- Насосы фирмы PEDROLLO F40/160B Q±9м3/час – 2 (два) комплекта.
- Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа «Гном 10-6», подача воды 10 м3/час, напор 6 м. двигатель мощностью 0,6 кВт, 3000 об/мин, ГОСТ 20763-85 – 2 (два) комплекта.
- Станция управления и защиты СУиЗ-20 – 2 (два) комплекта.
- Щит управления наружным освещением ЩРН123-1-36-УХЛЗ – 1 (один) комплект.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **май 2020 г.**
месяц, год
окончание работ **октябрь 2020 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 ;
фактически, месяц: 5 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
✓ КГП, Алга-Жылу' Давлетов А.К.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения доступ для маломобильных групп населения предусмотрено проектом;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство водопровода жилого массива «Подхоз» г. Алга Алгинского района Актюбинской области»**
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Генеральный директор АО "АК Актюбводстрой" **Бердинбаев С.К.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)