Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 09.08.2019 г. № 632

Форма

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Форма

Декларация о соответствии

«06» 12 **2023 г.**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Область Ұлытау, Жезказган г.а., г.Жезказган, улица Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Искаков Б.А.**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" - Айбергенов К. И.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «КМТ-СитиСтрой», ТОО «ТаскалаТрансГаз», ТОО «Granite Shores», ТОО «Марал Құрылыс», ТОО «Имандра»**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Строительная группа "Архитектор» Рабочий проект**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Теректинского района" №71 от 27.09.2020 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование показателей	Единица измерения	Показатели	
		заявленные	рекомен.к утвержд.
Площадь отведенного участка в.том.числе	м2		
Площадь застройки	м2		
Площадь покрытий	м2		
Площадь озеленения	м2		
Общий строительный объем	м3		
Общая площадь здания	м2		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-

Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Запроектированные площадки водозаборных и водопроводных сооружений расположены в западной части от села Пойма на расстоянии 564 и 185 м. Расстояние между площадками 711 м. Проектом предусмотрено строительство распределительных сетей и сооружений водоснабжения села Пойма Теректинского района, ЗКО. Площадки водозаборных сооружений №1, №2 рабочая, №3 резервная. Площадь участков водозаборных сооружений - 10000 м2 (каждый), площадь участка водопроводных сооружений-5624 м2. В соответствии с заданием на проектирование и проведенных расчетов по определению расходов воды, проектом предусмотрено: - бурение скважин (2-х рабочей и резервной) с водозаборными площадками; - водовод от площадок водозаборных сооружений до площадки водопроводных сооружений; - площадка водопроводных сооружений (станция очистки воды, резервуары чистой воды, насосная станция 2-го подъема, водонапорная башня); - водопроводные сети с индивидуальным подводом к домам и установкой приборов учета. Насосные станция 1-го подъема запроектированы по типовому проекту ТП РК 1-12 ВС СКВ-2009. Здание - одноэтажное, кирпичное, с размерами в плане (в осях) 3,1х3,4 м. Ограждение площадки водозаборной площадки совпадает с границами первого пояса ЗСО. Радиус зоны санитарной охраны II-го пояса = 50 м На площадке №1 водозаборных сооружений выполняется строительство насосной станции 1-го подъема, КТП с дизельной установкой, устройство проездас разворотными площадками. На площадках №2, №3 водозаборных сооружений выполняется строительство насосной станции 1-го подъема, устройство проезда с разворотными площадками. Схема движения воды следующая: вода из скважин насосами I-го подъема подается на установку очистки воды. Оттуда очищенная и обеззараженная вода подается в резервуары 2х100м3, далее насосами насосной станции II в поселковые сети, после наполнения поселковых сетей, вода направляется в водонапорную башню. Водопроводная сеть - кольцевая с тупиковыми ответвлениями.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **апрель 2023 г.**
месяц, год
окончание работ **декабрь 2023 г.**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: месяцев;
по норме или по проекту организации строительства ____ месяцев;
фактически ____месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 90% и фактический применено 90 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10.Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11.Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ТОО „Теректі-газа су" Мухаметжанов С.А. 06.12.23

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

ТОО „Зап. Каз-РЭК" Теректенский РЭС начальник

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением

выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

К социальному объекту не относится. Тасенов А.М.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция водопровода в селе Пойма Теректинского района ЗКО»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «ДАНЕКЕР» - Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати