Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08.02.2021 № 53

Форма

Декларация о соответствии

«06» 09 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «ДАНЕКЕР», Республика Казахстан, Карагандинская область, г.Жезказган, Шевченко, 38**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора - Искакова Бауыржана Акановича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области»**

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Руководитель ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Илийского района» - Майшыбаев А.Б.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: 1) **ТОО «Granite Shores» ГСЛ №0015861. 2) ТОО «Имандра» ГСЛ №07127. 3)ТОО «Марал Курылыс» ГЛС № 17005794**

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Геодезия Сервис» 487/19-50-НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **ТОО "Құрылыс Жоба Сараптама" №ҚЖС-0023/20 от 20.05.2020 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполнятся по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая	в том числе	общая (с	в том числе

так далее		(с учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди	учетом ранее принятых)	пускового комплекса или очереди
Труба PE 100 SDR 21 - 110x6,6	м	7 825	7 825	7 825	7 825
Труба PE 100 SDR 11 - 63x3,0	м	0	0	50	50

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Водоснабжение проектируемой территории осуществляется от существующей сети согласно технических условий. Прокладка водовода от территории водозабора производиться их полиэтиленовых труб ПНД ПЭ 100 SDR21 (питьевая) диаметром 110х5,3 мм, по ГОСТ 18599-2001 ПНД ПЭ 10 SDR 21 110х5,3 мм в 2 нити, протяженностью 200 метров. Внутриквартальные сети, согласно гидравлического расчета

выполнены из полиэтиленовых труб ПНД ПЭ 100 SDR 21 (питьевая) диаметром 110х5,3 мм, по ГОСТ 18599-2001 протяженностью 7825 метров, с установкой сервисных колодцев, оборудованных запорной арматурой для переключения ремонтных участков и установкой металлических вставок для монтажа запорной арматуры (штуцеры, вентиля, сетчатые фильтры, приборы учета воды) для дальнейшего подключения водопользователей. Трубопровод укладывается ниже глубины промерзания не менее 0,5 м глубины проникновения нулевой температуры. Засыпку уложенного водопровода производится грунтом без твердых включений с подбивкой и равномерным послойным уплотнением. Производство работ по укладке сети вести согласно СН РК 4.01-05-2002 «Инструкция по проектированию сетей водопровода и канализации из пластмассовых труб». Наружные пожаротушение села предусмотрено от пожарных гидрантов, расположенных в колодцах на расстоянии не более 200 м. Предусмотрено строительство круглых водопроводных колодцев из сборного железобетона диаметром 1500-2000 мм по серии 3.900.1-14.1 в соответствии ТПР 901-09-11.84. Проектом предусмотрен переход через автодорогу 3 категории областного значение сообщением «Алматы-Аксай-Шамалган-Боралдай-Шеликкемир» в Илийском районе на км 5+200, переход выполнен согласно СНиП РК 4.01-02-2009 п.11.54, 11.55, 11.59, методом горизонтально-направленного бурения с установкой камер переключения на обеих сторонах автодороги. Трубопровод под дорогой принят из полиэтиленовых труб в 2 нити ПЭ 110х5,3 мм, заключенный в футляр из стальных труб диаметром 325х5,0 мм, длиной 13 метров, покрытый антикоррозийной изоляцией с заделкой концов кожуха бетоном

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.**
месяц, год

окончание работ **сентябрь 2021 г.**
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства **4 (четыре)** месяца;

фактически **4 (четыре)** месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактический применено 100 %

(на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, М.П. (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Строительство сетей водоснабжения с.КазЦИК Илийского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор ТОО «ДАНЕКЕР» - Искаков Б.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

подпись, дата

место для печати