Проектируемая 2КТПГ №10

Проектируемая 2КТПГ №11

Проектируемая 2КТПГ №9

С3 С СВ З В ЮЗ Ю ЮВ

W10 W10 W10 W10 W10

11 коше

12 коше

пашня

пашня

Линия сводки с листом ГСН-3

Линия сводки с листом ГСН-5

Линия сводки с листом ГСН-5

Линия сводки с листом ГСН-6

Ввод в здание Газовый кран Ду40

Г1.0т.ф45х2.5

Г1.0т.ф57х3.0

Г1.0т.ф76х3.0

Г1 SDR11 ПЭ100 ф90х8.2

Футляр ПЭ ф160х14.6,L=38.5м

Футляр ПЭ ф160х14.6,L=11.0м

Тройник ПЭ ф125 ПКО+9.5,к.т.

Вывод из земли к.т. Перевод ПЭ/Ст ф90/ф89 Перевод Ст/Ст ф89/ф76

Ввод в землю к.т. Перевод ПЭ/ст ф125/ф108х4.0

Точ. подключ. от основанного проектир-е ГРПШ

591.40 591.70 591.80 592.00

254.53 152.93

Примечание

1. Подземный газопровод выполнен из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR11 по СТ РК ГОСТ 50538-2001.
2. При переходе газопровода через улицы газопровод предусмотрен подземным из ПЭ труб в полиэтиленовом футляре.
3. При пересечении подземных газопроводов с подземными инженерными коммуникациями разработку грунта производить вручную по 2 метра в каждую сторону от этих коммуникаций.
4. При пересечении подземных газопроводов с водопроводом и канализацией газопровод заключить в ПЭ футляр длиной по 2 метра в каждую сторону от места пересечения с этими коммуникациями. Глубину заложения пересекаемых коммуникаций уточнить по месту.
5. Глубина заложения газопровода принята 1,1 метр до вверха трубы.
6. Спецификацию смотри прилагаемые листы ГСН.СО.
7. Проект выполнен с учетом перспективного строительства автомобильных дорог и проездов.

Условные обозначения

- Г1 Проектируемый подземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- Г2 Проектируемый надземный газопровод среднего давления до ГРПШ Р=0.005-0.03МПа
- Г1 Проектируемый надземный газопровод низкого давления после ГРПШ Р< 0.005МПа
- К Футляр на газопроводе
- Контрольная трубка на горизонтальном футляре
- О.С. Опознавательный столбик
- Контрольный пункт для сигнального провода

Ситуационная схема листов

	4	3
5	6	7

Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата
Проверил		Утелбаев Е.			
Разработал		Абдаким Е.			
Н.контроль		Колдасов Б.			

18/23-2023-ГСН

"Строительство 30 многоквартирных жилых домов в жилом массиве в конце улицы Аскарова, Жамбылская область, г.Тараз.Жилой дом №23 (с наружными сетями (электроснабжения, водоснабжение и канализация, газоснабжение) и благоустройством территорий"

Наружние сети газоснабжения. Газопровод низкого давления.

Стадия	Лист	Листов
РП	4	

План газопровода низкого давления М 1:500

ТОО «ШЫМГОРПРОЕКТ» г.Шымкент 2023г.