Декларация соответствия

«15» 08 2020 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Электроплюс», Республика Казахстан, Алматинская область, город Талдыкорган, проспект Назарбаева, д.44, офис 18.
(наименование организации, юридический адрес)

В лице директора Базартаева Азамата Болатулы
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

По объекту: «Разработка проектно-сметной документации уличного освещения села Когалы Кербулакского района» заказчиком которого является ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района», Республика Казахстан. Алматинская область, кербулакский район, село Сарыозек, улица Вожакина №2
(наименование, местонахождение объекта)

В лице руководителя Шагилбаев Ержан Мырзагалиевич
(Наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документации), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.
2. Субподрядные организации не привлекались
(Наименование организации)
3. Проект (проектно-сметная документация) Генпроектировщик ТОО «АйЕІ-жоба», РК г. Талдыкорган, ул. Абылайхана 214, кв (офис 1) номер договора №190037/00 2019.07.30
(наименование проектной организации, номер проекта)

Утверден(а) ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции Кербулакского района»
(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждение)

Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг)

Начальнику Сарыозекского РЭС:
В лице Жумахметова Е.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество

206

Приложение 1
к декларации соответствия

Технические характеристики объекта
(линия электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушный ЛЭП низкого напряжения 0,4 кВ	км	10750
2	Опоры:		
	1) металлические	шт.	290
	2) железобетонные	шт.	35
3	Провода:		
	1) медные		
	ВВГ 3х1,5	м	1000
	ВВГ5х6	м	35
	СИП 4х16	м	10750м
4	Светильники светодиодные 80Вт LED	шт.	290
5	Счетчик ДАЛА СА4(У)-Э720 3ф,1т, 5(60)А, прямого вкл, точность 1,0	шт.	8

Начальнику Сарыозекского РЭС:
В лице Жумахметова Е.Е.
наименование организации, фамилия, имя, отчество

Сарыозекский район электрических сетей