Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"_09__" ____02___2021___ года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «СК-Максимум» г. Актобе, Промзона уч. 474_
(наименование организации, юридический адрес
в лице директора _____Ельжанов Г.Е._____
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: ___«Строительство объектов водоснабжение в с.Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области»_____
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком которого является ___ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства» руководитель Рахметов Т.Б._____
(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности и Договором № 27 от 02 февраля 2020 года;
2. Субподрядные организации:_ТОО «Акпан» ГСЛ – 16012169 от 29.07.2016 г. в лице директора Душекенов А.Б. и ТОО «САТР» ГСЛ – 15012042 от 25.06.2015г. в лице директора Есенов М.М._____
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация)_ТОО «Актобе Строй Эксперт» ГСЛ № 001619, 20.04.2006 г. № 09/2018_____
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) _ГУ «Айтекебийский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог, архитектуры, градостроительства и строительства», № 33 от 15.03.2019г._____
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом	в том числе пускового

ранее принятых)	комплекса или очереди	ранее принятых)	комплекса или очереди	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: в соответствии с проектом выполнены следующие работы: подводящий водовод в одну линию из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 Ø90х5,4; Ø63х3,8мм «питьевая» по ГОСТ 18599-2001. Протяженность подводящего водовода составляет - 15112,0 м. Средняя глубина заложения – 2,7 м. Внутриплощадочная трубопровод на площадке приняты из стальных электросварных труб Ø89х4мм -22,0м; Ø108х4м -30,0м; Ø159х6м -66,0м по ГОСТ 10704-91 в весьма усиленной изоляции ГОСТ 9.602-2005. Глубина заложения трубопроводов принята 2,5 м. Труба ПЭ канализационная гофрированная Ø150мм- 28,5м. Поселковая водопроводная сеть принята кольцевая из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR26 Ø110х4,2 мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». Подводки к домам до границы земельного участка (забора) приняты из полиэтиленовых труб Ø32х2,0мм по ГОСТ 18599-2001 «питьевая». Протяженность основной поселковой сети Ø110х4,2 мм составляет 8608,0 м в том числе: Ø110х4,2 – 2 х69=138,0 (в две нитки); Ø75х2,9 – 47,0м; Ø40х2,4 – 157,0м; Ø32х2,0 – 1784,0м. Счетчики Ø15мм – 220 шт. Построены насосные станции I и II подъёма, резервуары V=100м3 - 2 ед., водонапорная башня V=25м3, выгреб V=3,0м3 . В селе наружное пожаротушение осуществлено от 30 пожарных гидрантов, расположенных на водопроводной сети. Трубопроводная арматура в колодцах – чугунная, фасонные части – полиэтиленовые. Воздушная ЛЭП высокого напряжения 10 кВ – 16756м, Кл-10кВ – 110м.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____май 2020 г._____;
месяц, год
окончание работ_____февраль 2021 г._____:
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____9_____;
по норме или по проекту организации строительства, месяц:_____9_____;
фактически, месяц:_____9_____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)
12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство объектов водоснабжение в с.Акколь, Айтекебийского района, Актюбинской области»_
готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ___Ельжанов Г.Е._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)