Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"29" 11 2022 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Жанарту" Кызылординская область, г.Кызылорда, Микрорайон МЕРЕЙ, 23

наименование организации, юридический адрес

в лице Руководитель Исаев Асан Маралбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

пообъекту: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" И.О. руководителя Ляппаева Д. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствиис утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственныминормативами в сфере архитектурной, градостроительной строительной деятельности.

2.Субподрядные организации:ТОО "BestStoryGroupинжениринг" ТОО"Многопрофильная строительная фирма "Мунайкурылыс" ТОО «Эксклюзив Монтаж Строй»

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО " Макет Строй "

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Государственное учреждение "Каргалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект идата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность

производительность, производственная площадь, протяженность,вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пуско-вого комплекса или очереди
Этажность	этаж				
Площадь участка	м2				
Площадь покрытий	м2				
Площадь озеленения	м2				
Строительный объем	м3				
Площадь застройки	м2				

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически

Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: 1-х,2-х,3-х и 4-х комнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующимиданными: Протяженность водопровода из труб полиэтиленовых Ø110х5,3 SDR21-3942,5 м., Протяженность водопровода из труб полиэтиленовых Ø110х5,3 SDR21 (в одной траншее) - 1825,0 (912,5) м., Протяженность водопровода из труб полиэтиленовых Ø63х3,0 SDR21 - 538,5 м., Протяженность водопровода из труб полиэтиленовых Ø25х1,5 SDR17 - 1500,4 м., Переход через жд пути методом ГНБ (труб полиэтиленовые Ø110х5,3 SDR21 – 74,6 м.; труб полиэтиленовые Ø63х3,0 SDR21 – 8,0 м.) - 1 шт., Колодец водопроводный Ø1500 мм -56шт., Колодец водопроводный Ø2000 мм -13шт.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количествесогласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексногоопробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности,охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренныепроектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 25. 07. 2022 года; окончание работ: ____.11. 2022 года;

месяц, год месяц, год

при продолжительности строительства, 7месяц.

по норме или по проекту организации строительства, 7месяц.

фактически, 4месяц.

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации - и фактически применено - (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземныхинженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена *(обязательное приложениек декларации о соответствии);*

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение,канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную

эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КГП Бадамша Сервис Усманов

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертнымзаключением выдаваемым государственной организацией осуществляющейсанитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеровпроведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами)(*экспертное заключение прилагается);*

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждаетсяорганами социальной защиты населения_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, датаМесто печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Реконструкция водопроводных сетей по улицам М.Ауэзова, Ш.Уалиханова, Заготзерно в селе Бадамша и на станции Кемпирсай Каргалинского района Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО "Жанарту" Руководитель Исаев Асан Маралбекович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

"Жанарту" ТОО