«Утверждаю»
Директор ТОО «АГЛ-Актобе»

Головина Я.В.

Қазақстан Республикасы Ақтөбе қаласы
Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
«АГЛ-Актобе»
Республика Казахстан город Актобе
Товарищество с ограниченной ответственностью
Шығыс/Исход. № 198/1
«08» 08 2023ж./г.

KZ.T.05.1057
TESTING

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
физико-механических свойств грунтов

Заказчик: *ТОО «Геопроект Актобе»*

Объект: «Строительство комплекса пожарного депо на 2 автомашины в селе Мартук, Мартукского района»

№ пп	№ скважины	Глубина, м	Гранулометрический состав, %								Влажность, %	Плотность г/см^3			Коэффициент пористости	Коэффициент водонасыщения	Коэффициент фильтрации, м/сутки	Угол откоса ест/под водой, град.	Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м	Наименование грунтов ГОСТ 25100-2020
			>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	<0,01		Грунта, Р	Сухого грунта. Pd	Частиц грунта. Ps						
1.	С-1	1,5	-	-	-	-	-	36	44	20	2	1,62	1,59	2,66	0,68	0,1	1,3	25/20	18,0 выс.	Песок мелкий
2.	С-1	2,5	-	-	-	-	-	40	38	22	4	1,53	1,47	2,66	0,81	0,1	-	-	-	Песок мелкий
3.	С-1	3,5	-	-	-	-	-	35	42	23	5	1,67	1,59	2,66	0,67	0,2	-	-	-	Песок мелкий
4.	С-1	5,0	-	-	-	-	-	38	39	23	4	1,51	1,45	2,66	0,83	0,1	-	-	-	Песок мелкий

№ пп	№ скважины	Глубина, м	Гранулометрический состав, %								Влажность, %	Плотность г/см^3			Коэффициент пористости	Коэффициент водонасыщения	Коэффициент фильтрации, м/сутки	Угол откоса ест/под водой, град.	Удельное электрическое сопротивление грунта, Ом*м	Наименование грунтов ГОСТ 25100-2020
			>10	10-5	5-2	2-1	1-0,5	0,5-0,25	0,25-0,1	<0,01		Грунта, ρ	Сухого грунта. ρd	Частиц грунта. ρs						
5.	С-2	1,0	-	-	-	-	-	37	39	24	3	1,60	1,55	2,66	0,71	0,1	-	-	-	Песок мелкий
6.	С-2	3,0	-	-	-	-	-	36	40	24	8	1,50	1,39	2,66	0,92	0,2	-	-	-	Песок мелкий
7.	С-2	4,5	-	-	-	-	-	39	39	22	7	1,54	1,44	2,66	0,85	0,2	-	-	-	Песок мелкий

Начальник ИЛ: Федечко Е.П.