«Ақмола облысында Есіл өзені арқылы өтетін көпір сала отырып «Ақмол – Нұресіл – Талапкер» КС - 49 автомобиль жолын күрделі жөндеу»

жұмыс жобасы бойынша

18.11.2024 ж. № 01-0516/24

(оң)

ҚОРЫТЫНДЫ

ТАПСЫРЫС БЕРУШІ:

"Ақмола облысының жолаушылар көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі

БАС ЖОБАЛАУШЫ:

"ДӘН-Қо" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Астана қаласы

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

№ 01-0516/24 от 18.11.2024 г.

(положительное)

на рабочий проект

«Капитальный ремонт автомобильной дороги КС - 49 «Акмол-Нуресиль-Талапкер» со строительством моста через р. Ишим в Акмолинской области»

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области"

ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДӘН-Қо"

г. Астана

1. ВИД ДОКУМЕНТАЦИИ: Рабочий проект.

2. НАИМЕНОВАНИЕ: РП «Капитальный ремонт автомобильной дороги КС - 49 «Акмол-Нуресиль-Талапкер» со строительством моста через р. Ишим в Акмолинской области».

3. ОСНОВАНИЕ:
Договор от 12.09.2024 г. № 01-1754.

4. ЗАКАЗЧИК: Государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области".

5. ГЕНПРОЕКТИРОВЩИК: Товарищество с ограниченной ответственностью "ДӘН-Қо", лицензия от 21.01.2016 г. №16000841 (I категория).

ГИП – Жуаныш Н.А. (приказ № 17/К/П от 03 июля 2023 года).

ПРОЕКТИРОВЩИК: ТОО "Expert of Roads", лицензия от 21.06.2024г. №24021972 лицензия I категории.

6. ИСТОЧНИК ФИНАНСИРОВАНИЯ: Государственные инвестиции.

7. ОСНОВНЫЕ ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ
7.1 Основание для разработки:
задания на проектирование, утверждённый заказчиком от 28 июня 2024 года;
дополнение к техническому заданию, утверждённое заказчиком от 23 октября 2024 года;
архитектурно-планировочное задание от 02 июля 2024 года № KZ85VUA01168660, выданное ГУ "Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района";
акт на право постоянного землепользование площадью 2,2764 га, кадастровый номер 01:011:014:3319 от 13 мая 2024 года;
акт на право постоянного землепользование площадью 10,5241 га, кадастровый номер 01:011:009:741 от 13 мая 2024 года;
постановление о праве постоянного землепользования площадью 44,4629 га выданное акиматом Целиноградского района Акмолинской области от 18 марта 2024 года №А-3/81;
постановление о праве временного землепользования выданное акиматом Целиноградского района Акмолинской области от 15 октября 2020 года №А-3/286;
распоряжение о постоянном землепользование площадью 10,5241 га выданное акиматом Нуресильского сельского округа Целиноградского района Акмолинской области от 02 апрель 2024 года №01-04/20;
акт демонтажные работы с дефектной ведомостью, утверждённый заказчиком от 20 августа 2024 года;
письмо ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» от 26 июля 2023 года №ЗТ-2023-01325473 сообщает, что на проектируемом участке захоронений очагов сибирской язвы и скотомогильники отсутствует;

письмо ГУ «Управление ветеринарии Акмолинской области» от 23 октября 2024 года №02-16/775 сообщает, об отсутствии скотомогильников и очагов захоронении сибирской язвы на территории проектируемого участка и в радиусе 1000 метров;

протокол дозиметрического контроля от 18 октября 2024 года № А-009, выдан испытательной лабораторией ТОО «Экосервис-С» РК, г.Алматы;

протокол измерений содержания радона и продуктов его распада в воздухе от 18 октября 2024 года № А-008, выдан испытательной лабораторией ТОО «Экосервис-С» РК, г.Алматы;

письмо заказчика о уровне ответственности от 13 августа 2024 года №02-16/528;

письмо заказчика о финансирование, 04 октября 2023 года №02-16/1105;

письмо заказчика о начале строительства, 13 августа 2024 года №02-16/531, срок начала строительства май месяц 2025 года;

письмо заказчика о очерёдности производства работ, 13 августа 2024 года №02-16/526;

письмо заказчика о месте расположения полигона ТБО, заборе воды, вывоз излишки грунта от 13 ноября 2024 года №02-16/530;

перечень оборудования, материалов, изделий с применёнными прайс-листами, утверждённый заказчиком от 30 октября 2024 года(Приложение N1 к Дополнению к заданию на проектирование от 23.10.2024г);

схема получения и способ транспортировки строительных материалов, изделий и конструкций, утверждённая заказчиком от 23 октября 2024 года;

отчет по инженерно-геологическим изысканиям выполнен в 2023 года ТОО «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000881, выданная "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат города Астаны, от 23 сентября 2016 года приложение на двух страницах;

отчет по инженерно-геодезическим изысканиям выполнен в 2023 года ТОО «Институт повышения квалификации руководящих работников дорожно-транспортного комплекса» лицензия на изыскательскую деятельность ГСЛ № 000881, выданная "Управление государственного архитектурно-строительного контроля города Астаны". Акимат города Астаны, от 23 сентября 2016 года приложение на двух страницах.

Технические условия:

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» - на присоединение к электрическим сетям №ТУ-08-2023-01691 от 16 июня 2023 года;

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» - на присоединение к электрическим сетям №ТУ-08-2023-01680 от 16 июня 2023 года;

Объединение «Дивизион Сеть» филиал АО"Казахтелеком" - на переустройство сети телекоммуникации №10-1270-6/2023 от 21 июня 2023 года.

7.2 Согласования заинтересованных организаций:

ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области" - согласование рабочего проекта от 13 августа 2024 года №02-16/525;

Министерство водных ресурсов и ирригации РК РГУ «Есильская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов Комитета водного хозяйства Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан» - согласование рабочего проекта от 31 июля 2024 года №KZ66VRC00020119;

ГУ «Отдел архитектуры и градостроительства Целиноградского района» - согласование рабочего проекта от 31 июля 2023 года №KZ08VUA00945685;

АО «Акмолинская распределительная электросетевая компания» - согласование рабочего проекта от 14 сентября 2023 года №ПС-40-08-9871;

ГУ «Департамент полиции Целиноградского района Акмолинской области МВД РК» - согласование рабочего проекта от 04 ноября 2024 года №6-81/4498-И;

ГУ «Департамент полиции Целиноградского района Акмолинской области МВД РК» - согласование плана обустройства от 14 ноября 2024 года (лист 2-ОДД).

8. ОСНОВНЫЕ ДАННЫЕ ОБЪЕКТА И ПРИНЯТЫЕ ПРОЕКТНЫЕ РЕШЕНИЯ

8.1 Место размещения объекта и характеристика участка строительства

Месторасположение: Акмолинская область, Целиноградский р-н, село Талапкер мост через реку Ишим.

Сейсмичность района: 5 баллов.

8.2 Проектные решения

Строительства моста через реку Ишим вызвано спрямление русла реки Ишим. Проектом предусмотрено строительство моста и капитальный ремонт дороги.

Соответствие разделов проекта строительства внесённым изменениям по замечаниям экспертов, требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан приведено в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Раздел	Эксперт	Номер аттестата	Результат
1	Автомобильные дороги	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
2	Инженерно-геологические изыскания	Ибраимов К.О.	KZ29VJE00023052	Соответствует
3	Проект организации строительства	Турлыбек Ж.Т.	KZ25VJE00047083	Соответствует
4	Инженерно-геологические изыскания	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
5	Раздел по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации	Бирназарова Н.С.		Соответствует
6	Переустройство электротехнических коммуникаций и сетей связи, освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
7	Мостовые сооружения	Кашкимбаев А.К.	KZ89VJE00047483	Соответствует
8	Сметный раздел	Турлыбек Ж.Т.	KZ25VJE00047083	Соответствует

9	Электроснабжение и наружное освещение	Сапарова А.С.	KZ95VJE00049315	Соответствует
10	Наружные сети связи	Сапарова А.С.		Соответствует
11	Санитарно-эпидемиологический раздел	Жанкулова Г.Е.	KZ45VJE00037411	Соответствует

9. РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

Оценка принятых решений

Рабочий проект разработан в необходимом объеме, в соответствии с заданием на проектирование, исходными данными, техническими условиями и требованиями.

Принятые проектные решения с внесенными изменениями по замечаниям экспертов соответствуют государственным нормативным требованиям и функциональному назначению объекта.

Уровень ответственности объекта – I (повышенный).

Основные технико-экономические показатели

Таблица 2

№ п/п	Наименование показателей	Ед. изм.	Показатели	
			заявленные	рекомендуемые к утверждению
1	Длина моста	м	196,17	171,62
2	Схема мостового сооружения	м	5х33	5х33
3	Габариты мостового сооружения	м	Г-10+2х0,75	Г-10+2х0,75
4	Ширина полосы безопасности	м	1,5	1,5
5	Категория дороги	-	III	
6	Строительная длина	км	1,268	1,268
7	Ширина земляного полотна	м	12,0	12,0
8	Количество полос движения	шт	2	2
9	Ширина полосы движения	м	3,5	3,5
10	Ширина проезжей части	м	7,0	7,0
11	Тип дорожной одежды	-	капитальный	
12	Вид покрытия	-	асфальтобетонное	
13	Общая сметная стоимость строительства в текущих и прогнозных ценах, 2024 – 2026 годов, всего в том числе:	млн. тенге	8 468,082	6 670,905
13.1	СМР	млн. тенге	7 240,273	5 771,693
13.2	Оборудование	млн. тенге	5,172	17,577

13.3	прочие затраты	млн. тенге	1 222,637	881,635
13.4	Из них: 2024 год (ПИР и экспертиза) 2025 год 2026 год	млн. тенге		 38,169 4 248,584 2 384,152
14	Продолжительность строительства	мес.	13	13

Ссылка на окончательную редакцию документации*

(нажмите на данную ссылку или отсканируйте QR-код)

*в соответствии с пунктом 6 Правил оформления экспертных заключений по градостроительным и строительным проектам (технико-экономическим обоснованиям и проектно-сметной документации), утвержденных приказом Министра национальной экономики Республики Казахстан от 2 апреля 2015 года № 305.

10. ВЫВОДЫ

1. С учетом внесенных изменений и дополнений рабочий проект «Капитальный ремонт автомобильной дороги КС - 49 «Акмол-Нуресиль-Талапкер» со строительством моста через р. Ишим в Акмолинской области» соответствует требованиям нормативных правовых актов и государственных нормативов, действующих в Республике Казахстан, и рекомендуется для утверждения в установленном порядке.

2. Настоящее экспертное заключение выполнено с учетом исходных материалов (данных), утвержденных заказчиком для проектирования, достоверность которых гарантирована Заказчиком в соответствии с условиями договора.

3. Заказчик при приемке документации по проекту строительства от проектной организации должен проверить ее на соответствие настоящему экспертному заключению.

4. Заказчику при строительстве максимально использовать оборудование, материалы и конструкции отечественных товаропроизводителей.

10. ТҰЖЫРЫМДАР

1. Енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, «Ақмола облысында Есіл өзені арқылы өтетін көпір сала отырып «Ақмол – Нұресіл – Талапкер» КС - 49 автомобиль жолын күрделі жөндеу» жұмыс жобасы Қазақстан Республикасында қолданылатын

нормативтік құқықтық актілердің және мемлекеттік нормативтердің талаптарына сәйкес келеді және белгіленген тәртіппен бекіту үшін ұсынылады.

2. Осы сараптама қорытындысы жобалау үшін тапсырыс беруші бекіткен бастапқы материалдар (деректер) ескеріле отырып орындалды, олардың дұрыстығына шарт талаптарына сәйкес Тапсырыс беруші кепілдік етеді.

3. Тапсырыс беруші құрылыс жобасы бойынша құжаттаманы қабылдап алу кезінде оны осы сараптама қорытындысына сәйкестігіне тексеруі тиіс.

4. Тапсырыс беруші құрылыс кезінде отандық тауар өндірушілердің жабдығын, материалдарын және конструкцияларын барынша пайдалансын.

Тикибаев Е.А.

Первый заместитель генерального директора

РГП "Госэкспертиза"

Баширов Р.К.

Начальник управления

РГП "Госэкспертиза"

Бердашев Б.Ж.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"



Хван К.

Главный специалист

РГП "Госэкспертиза"



Рихтер Е.А.

Начальник отдела

РГП "Госэкспертиза"

Сапарова А.С.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Турлыбек Ж.Т.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"

Жанкулова Г.Е.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Бирназарова Н.С.

Главный специалист по рассмотрению ценовых предложений по сметной документации

РГП "Госэкспертиза"



Ибраимов К.О.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"



Кашкимбаев А.К.

Эксперт

РГП "Госэкспертиза"