Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

" 10" декабря 2024года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "BN-Project", Республика Казахстан, Актюбинская область, Актобе Г.А., г. Актобе, мкр.Батыс-2, 339,**
наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Сакенова Гулим Талгатовна**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту **«Газоснабжение здания метеостанции Тобол, расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, поселок Тобол, улица Викторовская, 177»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Казгидромет» Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан, директор филиала РГП «Казгидромет» по Костанайской области, Жазылбеков Самат Алисович**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1.Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: _____
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: _____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «KBS Engineering», ГСЛ №07629 от 14.07.2023г**
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) **РГП «Казгидромет» №300-Ө от 26.04.2022г.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом	в том числе пускового	общая (с учетом ранее	в том числе пускового

		ранее принятых)	комплекса или очереди	принятых)	комплекса или очереди
Общая протяженность газопровода низкого давления	м	15,0		15,0	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)	52,7	52,7
Число этажей	этаж	1	1
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)	59,6	59,6
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	Число квартир	Площадь квартир, м2		Число квартир	Площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	1	52,7	52,7	1	52,7	52,7

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

1. **Надземный газопровод.**

Точка подключения существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземном исполнении

Диаметр газопровода в точке подключения - Ду20мм.

Давление газа в точке подключения - 180 мм.вод.ст.

Предполагаемый объем расхода газа - 5,14 м3/час.

Проектом предусмотрена врезка в существующий надземный газопровод Ду20мм. Проектом предусмотрена газоснабжение здания медицинского пункта. Газопровод низкого давления выполнить надземным способ из стальных труб Ø32 на стальных опорах Ø57 и вдоль стены на хомутах. Газопровод прокладывается на высоте 2,2м и вводиться непосредственно в помещение кубовой где находятся отопительные котлы.

стального надземного газопровода низкого давления - давлением 0,005МПа в течении 1 часа.

2. **Внутренние сети газоснабжения**

Точка подключения существующий газопровод низкого давления, проложенный в подземном исполнении

Диаметр газопровода в точке подключения - Ду20мм.

Давление газа в точке подключения - 180 мм.вод.ст.

Предполагаемый объем расхода газа - 5,14 м3/час.

Проектом предусмотрена врезка в существующий надземный газопровод Ду20мм.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: 09 июль 2024 года;

месяц, год

окончание работ: 13 сентября 2024 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 1 ;

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1 ;

фактически, месяц: 2 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделияьсоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

КсПФ АО «QAZAQGAZ AIMAQ» директор Романчулов А.Б.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П. (место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым аккредитованными испытательными лабораториями по

результатам проведенных лабораторных замеров (экспертное заключение прилагается) **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения. **Не требуется**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Газоснабжение здания метеостанции Тобол, расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, поселок Тобол, улица Викторовская, 177»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«ТОО BN-Project»**

Директор **Сакенова Г.Т**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата место печати (при наличии)



ТОО "BN Project"

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата
Геодезист	Кубаев Б.С.		

003-2021-ГСН

Газоснабжение здания метеостанции Тобол расположенного по адресу: Костанайская область, район имени Беимбета Майлина, п. Тобол, ул. Викторовская, 177

Наружное газоснабжение	Стадия	Лист	Листов
	ИС	1	1
Исполнительная схема	ТОО "Азимут 71"		

Формат А4