Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«30» июля 2021 года

Генеральный подрядчик **ТОО «KazConstruction-NS», Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. Ж.Нажімеденова, д.14, кв. 2**

наименование организации, юридический адрес

в лице **директора Жумагалиева Ербола Калибековича**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30а»**

наименование и местонахождение объекта

заказчиком которого является **ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан» в лице заместителя Управляющего Хорошуна Сергея Михайловича**

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «DJENCO ENGINEERING», ПСД № 5-Е-28/38-13 от 18.01.2020 г.**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденной **ГУ «Управление Делами Президента Республики Казахстан», № 07/49 кбп от 01 марта 2021 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность,	Единица	По проекту	Фактически

производительность и так далее	измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети электроснабжения: **протяженность трассы кабельных линий КЛ-10 кВ – 2 335 метров, выполнено кабелем марки АСБл 3×240мм2**

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве: **в «ТП-1131» - 7 ячеек КСО 2-10, 3 панели ЩО-70, 1 ШСН, 2 трансформатора ТМ-1000кВА, АСКУЭ, ВОСПД; в ПС 110/10 кВ «Южная» - 1 ячейка КМ1-КФ**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

7. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **май 2021 г.;**

месяц, год

окончание работ **июль 2021 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, _____месяц;
фактически_____ месяц;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

8-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

9. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена;

9-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
АО «Астана – РЭК»

Председатель правления Балкишев С.Т.

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, Место печати(при наличии)

Генеральный подрядчик считает объект **«Строительство сетей резервного электроснабжения существующего АБК, расположенного по адресу: район Есиль, жилой массив Караоткель, здание №30а»**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Генеральный подрядчик
ТОО «KazConstruction-NS» в лице директора Жумагалиева Ербола Калибековича

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии)

_____
подпись

М.П.