Утвержден приказом
Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 234 форма

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«19» ноября 2024г.

Заказчик **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область; руководитель - Елеукенов К.К., БИН 060140008485; тел: 8 777 334 12 86 индекс: 140500, Павлодарская область, Иртышский район, с.Иртышск, Богенбая, 99**

фамилия, имя, отчество (при наличии) ИИН, телефон – для физических лиц, наименование организации – для юридических лиц, БИН, телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения) на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) **« 18 » ноября 2024 года ТОО «Крамола» директор Айтмуратов Д.А., 140000, Республика Казахстан, Павлодарская область, Павлодар Г.А., г.Павлодар, Катаева, 101, БИН: 150340000406, тел: 8 706 416 26 16**

дата подписания декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, юридический адрес, БИН, телефон

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) **« 18 » ноября 2024 года ТОО «БизнесPartners» директор ТУРЕБАЕВ Ж.К ., эксперт технического надзора Барбулат Н.М. KZ85VJE00065112 от 30.04.2021г., БИН 220640011251 тел:8 7212514283**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) **« 18 » ноября 2024 года ТОО «Центр сопровождения инвестиционных проектов» директор Нурмагамбетова Г.С., эксперт Койкенов Н.Е., БИН: 210940027631, тел: 8 707 118 19 71**

дата подписания заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов, БИН, телефон

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта:

Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область, II (нормальный), не относящийся к технически сложным.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу **Павлодарская область, Иртышский район, с.Ленино Амангельдинский с/о, село Ленино**

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации в том числе посредством электронного модуля исполнительной технической документации "__"_____2024 года, дата ознакомления подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от **12.05.2024 года № 1736085**

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации

негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды).
либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от **Филиал НАО "государственная корпорация "правительство для граждан" по Павлодарской области" от 01.12.2022 года № 221201182065542.;**

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о начале строительно-монтажных работ **ГУ «Управление государственного архитектурно-строительного контроля Павлодарской области» KZ60REA00421351 от 30.09.2024 года**

наименование органа, принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) **ТОО «ЦСИП» Рабочий проект 12/24 НЭС, НВ**

наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" №05 30.07.2024 года**

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **сентябрь 2024 г;**

месяц, год

окончание работ **ноябрь 2024 г;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: **2** по норме или по проекту организации строительства, месяц: **2;** фактически, месяц: **2;**

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели
(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность сети электроснабжения	метр	96		96	
Протяженность водопровода	метр	100,42		100,42	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период _____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

4.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Сети водопровода из полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR 11 диаметром 32х3,0 по ГОСТ 18599-2001.

Сети электроснабжения провод СИП-4 4х50 проложен на железобетонных опорах от КТП №11 до ВЛ-0,4кВ №2, кабель марки АВБбШв-1 4х50мм² проложен от ВЛ-0,4кВ №2 до ВРУ амбулатории, кабель марки АВБбШв-1 4х50мм² ДГУ до ВРУ амбулатории соответственно на глубине 0,7 м от планировочной отметки земли в траншее Т1 100,42 метра

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **10 335,967 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **5 440,753 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тысяч тенге**

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию:
всего **5971,770 тысяч тенге**, в том числе: строительно-монтажных работ **5440,753 тысяч тенге**, оборудования, инструмента и инвентаря _____ **тысяч тенге**

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания; **не предусмотрено.**

11.Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: СМР по объекту **Строительство ИКИ (линии электропередач, телекоммуникации) к врачебной амбулатории в селе Ленино, Иртышского района**

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик: **Комунальное государственное учреждение "Отдел реального сектора экономики Иртышского района" Павлодарская область; руководитель – Елеукенов К.К.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Технический надзор:

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата, подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «БизнесPartners», директор Туребаев Ж.К.**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Барбулат Николай Михайлович №KZ85VJE00065112 от 30.04.2021 г. По объектам первого уровня ответственности – в части технологического оборудования; №KZ47VJE00059685 от 20.11.2020 г. По объектам первого уровня ответственности – в части инженерных сетей 18.11.2021

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Авторский надзор:

1) разработчик проекта ТОО «ЦСИП» **директор Нурмагамбетова Г.С.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата

Место печати (при наличии)

2) организация **ТОО «ЦСИП»**

(наименование организации) имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов), фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Главный инженер : Койкенов Н.Е

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

3) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)_____

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата), подпись, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Крамола» руководитель Айтмуратов Д.А.**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Приложение 3 к акту приемки
объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (линии электропередач)

№ п/п	Наименование	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
1	Воздушные ЛЭП низкого напряжения ...	километр (далее – км)	39
2	Воздушные ЛЭП Высокого напряжения 10 кВ	км	
3	Кабельные ЛЭП низкого напряжения ...	км	
4	Кабельные ЛЭП высокого напряжения...	км	
5	Площадь опор	м 2	
6	Опоры:		
	1) металлические	штук (далее – шт)	
	2) деревянные с деревянными приставками	шт	
	3) деревянные с железобетонными приставками	шт	
	4) железобетонные	шт	4
	5) тросовые подвесы	шт	
7	Провода:		
	1) медные	км	
	2) алюминиевые	км	0,07
	3) сталеалюминиевые	км	
8	Кронштейны для светильников:		
	1) железобетонные	шт	
	2) металлические	шт	
9	Арматура уличного освещения:		
	1) светильники с лампами накаливания	шт	
	2) светильники с ртутными лампами	шт	
	3) светильники с люминесцетными лампами	шт	
10	Кабели:		
	1) Силовые число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (мс)-1	км	57
	2) марки... напряжением...	км	
11	Муфты соединительные...	шт	1
12	Муфты концевые	шт	7
13	Контуры заземления	шт	
14	Устройства грозозащиты	шт	
15	Дорожные покрытия кабельных сетей:		
	1) асфальтобетонные	м 2	
	2) булыжные	м 2	
	3) тротуары	м 2	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии),
подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор _____ Койконов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии),

Место печати (при наличии)

Приложение 13 к акту
приемки
объекта в эксплуатацию
форма"

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и тому подобное)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество,
Водопровод			
1	Водоводы (общая протяженность)	м	
	1) из стальных труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из асбестоцементных труб	м	
	4) из железобетонных труб	м	
2	протяженность)	м	
	1) из стальных труб	м	
	2) из чугунных труб	м	
	3) из асбестоцементных труб	м	
	4) из полиэтиленовых труб	м	100,42
3	Прочие устройства		
	Смотровой колодец	шт	
	Задвижка,d-32	шт	
	d-	шт	
	d-	шт	
	Вентили, d-32	шт	1
	d-	шт	
	d-	шт	
	Кран, d-	шт	
	d-	шт	
	d-	шт	
	Гидрант	шт	
	Водопроводный ввод	шт	
	Водоразборная колонка	шт	
	Стальной футляр	шт	
	Питьевой фонтанчик	шт	

Заказчик _____
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя

Место печати (при наличии)

Авторский надзор Койкенов Н.Е.
фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись эксперта

Место печати (при наличии)