Декларация о соответствии

«10» ноября 2023 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Изомир», г. Костанай, ул. Дорожников 16
наименование организации, юридический адрес

в лице директора ТОО «Изомир» Мухамедгалиевой Розы Балдановны
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска от ТК 9 (ТК-район хлебзавода) до ТК - 9 (школа-интернат)»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является Государственное коммунальное предприятие "Производственно-хозяйственное объединение "Лисаковскгоркоммунэнерго" акимата города Лисаковска, Генеральный директор Махамбетов Женис Кайрбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: отсутствуют
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "АСКОС+" заказ №221-2020
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГКП «ПХО «Лисаковскгоркоммунэнерго» акимата города Лисаковска», приказ № г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Расчетный тепловой поток	МВт (Гкал)	1,103 (0,948)		1,103 (0,948)	
Общая площадь выделенной территории	га	0,5302		0,5302	
Протяженность трассы (трубопроводов теплосети) - ø 89х3 - ø 159х4 - ø 219х6 - ø 273х7	м	1120 22,8 578,7 200,7 317,8		1120 22,8 578,7 200,7 317,8	
Протяженность и диаметры трассы (газопровод): - газопровод среднего давления Ф225х20,5 мм - газопровод среднего давления Ф219х4,0 мм - газопровод среднего давления Ф108х4,0 мм - газопровод низкого давления Ф108х4,0 мм	м	75 28 17 7,5 15		75 28 17 7,5 15	

- газопровод низкого давления Ф57х3,5 мм		7,5		7,5	
Протяженность кабельных линий в земляной траншее: - кабель силовой 10 кВ ААШв-10 3х95 - кабель силовой 1 кВ АВВГ-1 4х95 - кабель силовой 1 кВ АВВГ-1 4х120	м	949 235 332 382		949 235 332 382	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается подземная прокладка теплосети в непроходных каналах типа «КЛ» (см. серию 3.006.1-2.87), с переподключением всех существующих потребителей. Протяженность проектируемой теплосети (в двухтрубном исполнении): 1120,0 м по ГОСТ 10704-91, в т.ч.:

- Ø89х3,0 - 22,80 м;
- Ø159х4,0 - 578,70 м;
- Ø219х6,0 - 200,70 м;
- Ø273х7,0 - 317,80 м.

Для компенсации теплового удлинения труб использованы углы поворотов тепловой сети, а также устройства компенсационные осевые типа УКО, 2УКО.

Проектом разрабатывается реконструкция существующего подземного газопровода в связи с устройством футляров в месте пересечения с проектируемой теплосетью на территории г. Лисаковска.

Протяженность газопровода: 75,0 м , из них

- газопровод среднего давления Ф225х20,5 мм - 28,0 м;
- газопровод среднего давления Ф219х4,0 мм - 17 м;
- газопровод среднего давления Ф108х3,5 мм - 7,5 м;
- газопровод низкого давления Ф108х4,0 мм - 15,0 м;
- газопровод низкого давления Ф57х3,5 мм - 7,5 м;

Проектом предусматривается перенос КЛ-10 кВ - фидер "ТП ГОВД" от ТП "ГОВД" до ул.Пожарная; КЛ-0,4кВ – фидер "дом №70" от ТП "ГОВД" до ул.Пожарная; фидер "дом №48" от ТП "ГОВД" до ул.Пожарная; фидер "ПСЧ" от ТП "ГОВД" до ул.Пожарная (2 кабеля). Протяженность кабельных линий в плане:

КЛ-10 кВ - 215,0 м

2КЛ-0,4 кВ - 320,0 м

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования:

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 29 апреля 2023 ;
месяц, год

окончание работ 10 ноября 2023 ;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 6 ;

фактически, месяц: 6 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

ГКП на ПХВ "ЛГКЭ" АГА Мадиярбеков Жанат

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

КГП на ПХВ "КТГА" г.Лисаковск РК Романкулов

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Реконструкция тепловых сетей города Лисаковска от ТК 9 (ТК-район хлебзавода) до ТК - 9 (школа-интернат)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Мухамедгалиева Р.Б.

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата)

М.П.