Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии
« 21 » октября 2024г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «UES», 090000, Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, город Уральск, улица Сарайшык, дом № 81/1***
наименование организации, юридический адрес

в лице ***директор Имашов Нурбол Асылбекулы***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: ***«Работы по реконструкция линий электропередач в с.Мерей Таскалинского района», Республика Казахстан, Западно-Казахстанская область, Таскалинский район, село Мерей***
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог», временно исполняющий обязанности руководителя Нурмуханов Асылхан Кайрлиевич.***

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно--сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ***Товарищество с ограниченной ответственностью «Аймак Строй Проект», БИН 210540034907, ГСЛ № 22000156 от 10.01.2022г., III категория, Товарищество с ограниченной ответственностью «ASKU Energy», БИН 140340025281, ГСЛ № 19008016 от 05.04.2019г., III категория, Индивидуальный предприниматель «Самат», ИИН 670517400629, ГСЛ № 24027928 от 10.09.2024 г., III категория.;***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ***Товарищество с ограниченной ответственностью «ZIGMUND», рабочий проект № А-00-22-03***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ***Приказом Государственного учреждения «Таскалинский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» № 46 от 27.07.2022 года.***
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория надежности электроснабжения объекта		III	III	III	III
Коэффициент мощности		0,93	0,93	0,93	0,93
Установленная мощность	кВт	16,0	16,0	16,0	16,0
Расчетная мощность	кВт	14,88	14,88	14,88	14,88
Общая протяженность ВЛ-0,4кВ	м	13533,0	13533,0	13533,0	13533,0
Общая протяженность ВЛ-0,22кВ	м	800,0	800,0	800,0	800,0

Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусматривается:
- замена деревянных опор на ЖБ со стойкой СВ 95-2 без изменений места;
- замена устаревших ЖБ опор на новые со стойкой СВ 95-2;
- замена неизолированного сталеалюминиевого провода АС на изолированный провод СИП 4-4*35, СИП4-4*16;
- установка светодиодных светильников GALAD Победа мощностью не более 150Вт на проектируемых ЖБ опорах на базе стойки СВ95-2.

Дополнительные сведения, в том числе:
Управление освещением осуществляется в ручном или автоматическом режиме при помощи фотореле ФРЛ-03 со встроенным датчиком, установленным в КТП 10/0,4 кВ.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***июнь 2024 года***;

месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2024 года***;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства ***4 месяца***;
фактически ***3 месяца***;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ***100%*** и фактически применено ***100%*** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Т.Харин

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
« _____» _____дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (***Не требуется***);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения) _____(***Не требуется***) _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***«Работы по реконструкция линий электропередач в с.Мерей Таскалинского района»***
наименование объекта (комплекса)
готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшего его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
директор Имашов Нурбол Асылбекулы _____.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись,

Место печати (при наличии)

дата « ____» _____2024г.