Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

" "Реконструкция водопроводных сетей в с. Колутон (2 очередь) Астраханского района Акмолинской области"

50-2023-КПП-ТХ
Альбом VI Технологическое оборудование
Контрольно-пропускной пункт
(насосная станция второго подъема)

Астана 2023

Қазақстан Республикасы

Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі

Лицензия 29.08.2017 жылдан № 17015214
010000, Қазақстан Республикасы, Нұр-Султан қ., Егемен Қазақстан атындағы газеті к-сі, 9, 306, 307 каб.
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

Товарищество с ограниченной ответственностью

Лицензия № 17015214 от 29.08.2017 года
010000, Республика Казахстан, г. Нур-Султан, ул. газеты им. Егемен Казахстан, д. 9, каб. 306, 307
Телефон: +7 (7172) 48-41-62
E-mail: rr_inc@mail.ru

РАБОЧИЙ ПРОЕКТ

"Реконструкция водопроводных сетей в с. Колутон (2 очередь) Астраханского района Акмолинской области"

50-2023-КПП-ТХ
Альбом VI Технологическое оборудование
Контрольно-пропускной пункт
(насосная станция второго подъема)

Директор _____ Кекенов Р. Х.

Астана 2023

Ведомость основных комплектов рабочих чертежей

Обозначение	Наименование	Примечание
Альбом I НВ	Наружные сети водопровода и канализации (внутрипоселковые)	
Альбом II КЖ	Конструкции железобетонные (насоная станция первого подъема)	
Альбом II КМ	Конструкции металлические (насоная станция первого подъема)	
Альбом II АС	Архитектурно строительные решения (насоная станция первого подъема)	
Альбом II ВК	Водопровод и канализация (насоная станция первого подъема)	
Альбом II ОВ	Отопление и вентиляция (насоная станция первого подъема)	
Альбом II ЭМ	Электрооборудование и монтаж (насоная станция первого подъема)	
Альбом III КЖ	Конструкции железобетонные (насоная станция второго подъема)	
Альбом III КМ	Конструкции металлические (насоная станция второго подъема)	
Альбом III АС	Архитектурно строительные решения (насоная станция второго подъема)	
Альбом III ВК	Водопровод и канализация (насоная станция второго подъема)	
Альбом III ОВ	Отопление и вентиляция (насоная станция второго подъема)	
Альбом III ЭМ	Электрооборудование и монтаж (насоная станция второго подъема)	
Альбом III ТХ	Технологическое оборудование (насоная станция второго подъема)	
Альбом IV	Резервуары	
Альбом V	Водонапорная башня	
Альбом VI КЖ	Конструкции железобетонные (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI КМ	Конструкции металлические (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI АС	Архитектурно строительные решения (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI ВК	Водопровод и канализация (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI ОВ	Отопление и вентиляция (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI ЭМ	Электрооборудование и монтаж (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VI ТХ	Технологическое оборудование (контрольно-пропускной пункт)	
Альбом VII НВК	Наружные сети водопровода и канализации (площадка насосных станции)	
Альбом VII ЭС	Электроснабжение (площадка насосных станции)	
Альбом VII ЭН	Наружные освещение (площадка насосных станции)	
Альбом VII ГП	Генеральный план и благоустройство (площадка насосных станции)	

Рабочий проект выполнен в соответствии с [illegible] регламентами и государственными нормативами, действующими на территории РК и предусматривает технические решения, обеспечивающие требования экологической безопасности, взрывную и пожарную безопасность здания при соблюдении установленных норм и правил.

Главный инженер проекта _____ Таурбаев Д. М.

Ведомость рабочих чертежей основного комплекта ТХ

Лист	Наименование	Примечание
1	Общие данные, план на отм. 0.000 с расстановкой	
	технологического оборудования. Разрез 1-1	

Ведомость ссылочных и прилагаемых документов

Обозначение	Наименование	Примечание
	Прилагаемые документы:	
34150704.500-5.1-ТХ.С	Спецификация оборудования, изделий и материалов	лист 1

Общие указания

Раздел ТХ КПП проекта разработан на основании нормативных требований СНиП 2.02.05-2009 "Пожарная безопасность зданий и сооружений", СНиП РК 3.02-02-2009 "Общественные здания и сооружения" и на основании выданного задания на проектирование.

Контрольно-пропускной пункт представляет собой отдельно стоящее здание.

В состав контрольно-пропускного пункта входят следующие помещения:

-помещение охраны;

-тамбур;

-санузел.

Мебель и технологическое оборудование, заложенное в проекте, соответствует действующим стандартам и ГОСТам.

Режим работы контрольно-пропускного пункта-круглосуточный, круглогодичный.

Количество рабочих смен-4. Максимальная смена - 2 человека.

Состав работающих-8 человек.

План на отм. 0,000



Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Таурбаев Д.			
Проверил		Таурбаев Д.			
ГИП		Таурбаев Д.			
Норм. контр.		Таурбаев Д.			

50-2023-КПП-ТХ

"Реконструкция водопроводных сетей в с. Колутон (2 очередь) Астраханского района Акмолинской области"

Технологическое оборудование Альбом VI (контрольно-пропускной пункт)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Общие данные

KOSTSTANDART

297x605

Позиция	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код оборудования, изделия, материала	Завод-изготовитель, поставщик	Единица измерения	Количество	Масса единицы, кг	Примечания
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	План на отм. 0.000							
	Помещение охраны							
1	Стол рабочий, 1300х700х750мм	СТ-15.00.000		ТОО "ZUSAMMENARBEIT" г.Караганда, Казахстан	шт	1		
2	Стул вращающийся мягкий на колесных опорах с подлокотниками	Мод.210		ТОО "Экспериментальный завод 1" г.Караганда, Казахстан	шт	1		
3	Стул полумягкий	СП 92-03		ТОО "Экспериментальный завод 1" г.Караганда, Казахстан	шт	1		
4	Шкаф комбинированный, 800х500х1970мм	ШК-12.00.000-01		ТОО "ZUSAMMENARBEIT" г.Караганда, Казахстан	шт	1		
5	Шкаф для одежды, 800х500х1970мм	ШК-12.00.000		ТОО "ZUSAMMENARBEIT" г.Караганда, Казахстан	шт	1		
6	Диван			Торговая сеть	шт	1		
	Санузел							
8	Зеркало, 500х300мм			Торговая сеть	шт	1		
9	Рукосушитель, напряжение 220В, мощность 1.3кВт	Волна 2000		Торговая сеть	шт	1		
10	Турникет	Т9М1 IP - IP		Торговая сеть	шт	1		
	Средства первичного пожаротушения							
б/п	Огнетушитель углекислотный	ОУ-5		ТОО ПФ"Дельта" г.Караганда, Казахстан	шт	2		
б/п	Огнетушитель порошковый	ОПУ-5		ТОО ПФ"Дельта" г.Караганда, Казахстан	шт	2		
б/п	Пожарный щит деревянный закрытого типа в комплекте:			ТОО ПФ"Дельта" г.Караганда, Казахстан	компл	1		
	1багор, 1лом, 2ведра, 2лопаты, 2топора							
б/п	Ящик для песка металлический V-0.3м3			ТОО ПФ"Дельта" г.Караганда, Казахстан	шт	1		

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
Выполнил		Таурбаев Д.			
Проверил		Таурбаев Д.			
ГИП		Таурбаев Д.			
Норм. контр.		Таурбаев Д.			

50-2023-КПП-ТХ. СО

"Реконструкция водопроводных сетей в с. Колутон (2 очередь) Астраханского района Акмолинской области"

Технологическое оборудование
Альбом VI
(контрольно-пропускной пункт)

Стадия	Лист	Листов
РП	1	

Спецификация оборудование

KOSTSTANDART

297х420