Приложение 3
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от «08» февраля 2021 года № 53

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«18» октября **2023 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction», Республика Казахстан, город Алматы, пр. Сейфуллина, 404/67**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице директора **Прокошина П.В.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту **«Строительство внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области»**

(наименование, местонахождения объекта)

Заказчиком которого является **ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района», 40900, г. Каскелен, ул.Абылай Хана, 213, 87277129406**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2.Субподрядные организации **ТОО «Агидель-Ас», ТОО «Азимут Жол», ТОО «Beibarys Building», ТОО «СК Строй Компании ЛТД»**

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация **ТОО «АрхИнжПроект», РП –12-2021-ЭС, 12-2021-АЭ-ЛЭП-ЭП2**

(наименование проектной организации. номер проекта)

утвержден(а) **) ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Карасайского района», Приказ № 52/3 от 02.09.2022 года**

(наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая Протяженность траншеи 4890 м	**метр**	**Кабель АПВПу L=10440 м**		**Кабель АПВПу L=10440 м**	
Комплектно-распределительное устройство 10 кВ вводная	**шт.**	**КРН-IV-10 -ВК-1000 - 2 шт.**		**КРН-IV-10 - ВК-1000 – 2 шт.**	
Комплектно-распределительное устройство 10 кВ ТН	**шт.**	**КРН-IV-10 - ТН-630 - 2 шт.**		**КРН-IV-10 - ТН-630 – 2 шт.**	
Комплектно-распределительное устройство 10 кВ линейная	**шт.**	**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 2 шт.**		**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 2 шт.**	
Комплектно-распределительное устройство 10 кВ секционная	**шт.**	**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 1 шт.**		**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 1 шт.**	
Комплектно-распределительное устройство 10 кВ СР	**шт.**	**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 1 шт.**		**КРН-IV-10 -ЛК-1000 - 1 шт.**	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: : Проектом выполняется электроснабжение многоэтажного жилого дома и многофункционального жилого

комплекса, расположенных по адресу: Карасайский район, г. Каскелен, ул. Абылай хана, 2/5, 2/6, 2/7.

По степени надежности электроснабжения проектируемый объект относится к потребителям 2 категории. Подключение проектируемой трансформаторной подстанции для многофункционального жилого комплекса выполняется двумя КЛ-10кВ кабелями с изоляцией из сшитого полиэтилена расчетного сечения от высоковольтных ячеек 10 кВ ПС-110/10кВ №27А. Кабели проложить в траншее на глубине 0,7м от планируемой отметки земли. Для защиты кабеля применяются кирпичи и песок. Проектом предусмотрена установка двух дополнительных секций 10 кВ №3 и №4 типа КРН-IV-_ 10 на ПС 110/10 кВ №27А "Каскелен".

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным иатнриалам и конструкциям, инженерному)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7.Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **«30» июня 2023 года**

месяц, год

окончание работ **«16» октября 2023 года**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц

по норме или по проекту организация строительства, месяц: **2,0**

фактически, месяц:**3,0**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **10 %** и фактически применено **10 %** (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АО «АЖК» главный инженер УЭСО Абдыгазимов А.М.

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя)

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров

проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),подпись руководителя.
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «BCS Construction»** считает объект: **«Строительство внеплощадочные наружные сети электроснабжения для жилого комплекса «Арнау» в г. Каскелен, Карасайского района, Алматинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BCS Construction » Прокошин П.В.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

Субподрядные организации
ТОО «Агидель-Ас» Брискин А.И.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Азимут Жол» Круль П.А.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «Beibarys Building» Разимбеков Б.К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)

ТОО «СК Строй Компании ЛТД» Сыдыкова АТ.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя. подпись, дата
Место печати (при наличии)