Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан от
24 апреля 2017 года № 234
Форма индустрии и инфраструктуры
развития РК от 08.02.2021г. №53

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«5» 12 2024 года

Заказчик Государственное учреждение «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района» в лице заместителя руководителя Момыналиев Е.С., БИН 060240005701

фамилия, имя, отчество (при его наличии) ИИН, телефон – для физ. лиц, наименование организации – для юр. лиц, БИН,

Туркестанская область, Сайрамский район, с.Аксу, Жибек Жолы, 95, Тел.: 8 (72531) 22-799

телефон, почтовый индекс, область, город, район, населенный пункт, наименование улицы, номер дома/здания (стационарного помещения)

на основании:

Декларации о соответствии (прилагается) от " 5 " 12 2024 года

ТОО «Газовое хозяйство Шымкентгаз», директор Момбаев Ж.А., г.Шымкент, проезд Землячки 5, БИН 000340005962, тел.: +7 (725) 244-86-00.

дата декларации, наименование подрядной (генподрядной) организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) **руководителя**, юридический адрес

Заключения о качестве строительно-монтажных работ (прилагается) от " 5 " 12 2024 года, **ТОО «Шымкент курделі құрылыс», директор Наркулов К.А.**, БИН 060140005103, эксперт технадзор Сатиев К. KZ15VJE00073744 от 18.04.2022г, KZ42VJE00074907 от 16.06.2022г, KZ85VJE00074521 от 25.05.2022г, тел.: +7 776 707 61 61

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов технического надзора, № и дата получения аттестатов

Заключения о соответствии выполненных работ проекту (прилагается) от " 5 " 12 2024 года, **ТОО «СНиП Инжиниринг», директор Келдибеков Б.К**. БИН 990140007847, _____,

тел.+7 (775) 161-32-23

дата заключения, наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) экспертов авторского надзора, № и дата получения аттестатов

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство инфраструктуры жилого массива на 22 га расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган Арысского с/о Сайрамского района, ЮКО (водоснабжение). объект относится ко II нормальному уровню ответственности, технологический сложный.

наименование объекта, вид строительства (новое, расширение, реконструкция, техническое перевооружение, модернизация, капитальный ремонт), уровень ответственности, техническая и технологическая сложность объекта

по адресу Туркестанская область, Сайрамский район, с/о Арыс, н.п. Кожакорган

(область, район, населенный пункт, микрорайон, квартал, улица, номер дома (корпуса)

проверив комплектность исполнительной технической документации, подтверждает, что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) правоустанавливающего документа на земельный участок от Решение №02 от 05.01.2018 года Акима Сайрамского района Туркестанской области

документ, подтверждающий наступление юридических фактов (юридических составов), на основании которых возникают, изменяются или прекращаются права на земельный участок, в том числе договоры, решения судов, правовые акты исполнительных органов, свидетельство о праве на наследство, передаточный акт или разделительный баланс при реорганизации негосударственных юридических лиц, владеющих земельным участком на праве собственности или выкупивших право временного возмездного землепользования (аренды)

либо решения о реконструкции (перепланировке, переоборудовании) помещений (отдельных частей) существующих зданий от «___» _____20___года № _____;

наименование органа, вынесшего решение

2) талона о приеме уведомления о строительно-монтажных работах
Талон уведомление №KZ69REA00183345 от 15.07.2020г. выданного ГУ "Управление ГАСК акимата Туркестанской области"

наименование органа принявшего уведомление, дата выдачи талона

3) проекта (проектно-сметной документации) ТОО «СНиП Инжиниринг» №02-2023
наименование проектной организации, номер проекта

утвержденного(й) приказом № от ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района»
наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020г;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2024г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5;
фактически, месяц: 5;

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в т.ч пускового комплекса или очереди
Расчетный расход воды	**м3/час**	**72,77**			
Протяженность полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - Ø125x7,4мм	м	**1869**			
Протяженность полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - Ø110x6,6мм	м	**4586**			
Протяженность полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - Ø90x5,4мм	м	**3**			
Протяженность полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 - Ø25x2мм	м	**5144**			

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период Максимальный расход воды по данному объекту составляет 77,72 м3/час
факт начала выпуска продукции с указанием объема

4. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

На трассе водопровода установлены следующие сооружения:

Прокладка вордопроводныз сетей подземным способом из труб ПЭ100 SDR17 - Ø125, 90,25мм.

Подземный полиэтиленовый водопровод проложен согласно СН РК 4.03-01-2011, с заглублением до верха трубы не менее 1,2 м; в местах, где водопровод проложен под автодорогой, глубина его залегания составляет от -1,5м до -1,8м.

Переходы подземного водопровод через автодороги смонтированы открытым способом. Для отключения подачи воды потребителю на водопроводе установлены следующие отключающие устройства:

- Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином PN 10, DN 100, DN 50.
- Вантуз фланцевый PN 16, DN 50.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное ~~и горячее~~ водоснабжение, ~~канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь~~) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями;

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации): всего **122427,269** тысяч тенге, в том числе строительно-монтажных работ **94498,607** тысяч тенге, оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге; прочие затраты **27928,162** тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию **105436,670** тысяч тенге, в том числе: стоимость строительно-монтажных работ **95254,597** тысяч тенге; стоимость оборудования, инструмента и инвентаря ___ тысяч тенге; прочие затраты **10182,07** тысяч тенге;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Класс энергоэффективности здания __-__;

11. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией) и требованиями государственных нормативных документов в области архитектуры, градостроительства и строительства.

РЕШИЛ: Строительство инфраструктуры жилого массива на 22 га расположенного по улице Жанакурылыс в населенном пункте Кожакорган Арысского с/о Сайрамского района, ЮКО (водоснабжение)

наименование объекта (комплекса)

принять в эксплуатацию.

Заказчик

ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района»

Заместитель руководителя Момынбаев Е.С

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Технический надзор

1) аттестованный (-ые) эксперт (-ы)

фамилия, имя, отчество (при наличии) эксперта, специализация аттестата подпись, дата Место печати (при наличии)

2) аккредитованная организация **ТОО «Шымкент куделі құрылыс»**

(наименование организации)

имеющей в своем составе аттестованного (-ых) эксперта (-ов),

директор Наркулов К.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Сатиев К.

(фамилия, имя, отчество (при его наличии) эксперта, специализация аттестата),

Авторский надзор:

1) разработчик проекта **ТОО «СНиП Инжиниринг»**

(наименование организации,

авторский надзор **Келдибеков Б.К..**

фамилия, имя, отчество (при его наличии), должность), подпись, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «ГХ Шымкентгаз» Момбаев Ж.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)

Приложение 13
к акту приемки объекта в эксплуатацию
форма

Технические характеристики объекта (сети, водоводы, коллекторы и т.п.)

№ п/п	Наименование	Единицы измерения	Количество, протяженность	Примечание
1	2	3	4	5
1	**Водопровод**			
	-Труба ПЭ100 SDR17 - Ø125х7,4мм	м	**1869**	
	-Труба ПЭ100 SDR17 - Ø110х6,6мм	м	**4586**	
	-Труба ПЭ100 SDR17 - Ø90х5,4мм	м	**3**	
	-Труба ПЭ100 SDR17 - Ø25х2мм	м	**5144**	
2	**Колодцы водопровода**	шт	**58**	
	Колодец прямоугольный 2500х2000	шт	**1**	
	Колодцы д.2000мм	шт	3	
	Колодцы д.1500мм	шт	51	
	Колодцы д.1000мм -мокрый колодец	шт	3	
3	**Задвижка**	шт	**33**	
	- d-100	шт	16	
	- d-65	шт	1	
	- d-50	шт	5	
4	**Гидрант пожарный**	шт	17	
5	**Вантуз д.50**	**шт**	**3**	
6	**Счетчик ВСКМ д.15**	**шт**	**166**	

Заказчик
ГУ «Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Сайрамского района»
Момыналиев Е.С
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

Авторский надзор
ТОО «СНиП Инжиниринг» Келдибеков Б.К.
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись, дата Место печати (при наличии)