«Утверждаю»

Директор ТОО «KAZGAZENERGY»

Умиргалиева А.Е.

«___» __11__ 202_4_ г.

АКТ ДЕФЕКТАЦИИ

Мы, ниже подписавшиеся, комиссия в составе работников ТОО «KAZGAZENERGY», специалисты Миранков В. и Жарасхан А. составили настоящий акт о том, что на момент проведения технического обслуживания газопотребляющих систем и газового оборудования Государственное коммунальное казенное предприятие «Центр внешкольной работы» отдела образования Чингирлауского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области» Западно-Казахстанская область, Чингирлауский район, с.Шынгырлау Клышева 89б: были обнаружены дефекты ниже указанных оборудований:

Наименование	Решение
В здании котельной установлен котел Буран Кронос UK-203, у которого вышел из строя трасформатор розжига.	**Требуется замена трансформатора розжига**

Специалист ТОО «KAZGAZENERGY»: _____ _____
Подпись

Специалист ТОО «KAZGAZENERGY»: _____ _____
Подпись