Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 08 февраля 2021 года № 53

Декларация о соответствии

"04" 09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО «Кокшеэлектромонтаж»***
г. Кокшетау, Промышленная зона Северная здание 48
наименование организации, юридический адрес
в лице ***директора Саржегитова О.М.***
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: ***"Строительство линии освещения поселка Станционный, г.Кокшетау, Акмолинской области, ".***
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является: **Государственное учреждение «Отдела строительства города Кокшетау» в лице И.О.руководителя Сайдалин Б.С.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии)руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация)***ТОО «Кокшетау Горсельпроект»»***
Лицензия № 18015219 от 07.08.2018г Рабочий проект, ТОО «Кокшетау Горсельпроект» 2023г.
менование проектной организации, номер проекта
утвержден(а)_) ***ТОО «Кокшетауоблэкспертиза», заключение № КС-0005/23 от 17.02.2023г. (положительное)***
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	• По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Длина ВЛИ-0,4 кВ	км	2,84		2,84	
КТПН-25 10/0,4 кВ	подстанция	1		1	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь			
Число этажей			
Общий строительный объем			
В том числе подземной части			
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений			

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе:						
однокомнатных						
двухкомнатных						
трехкомнатных						
четырехкомнатных						
и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется

следующими данными: Проектом предусмотрено строительство ВЛЗ-10кВ на железобетонных опорах СВ-95-2, проводом СИП-3 сеч. 1х35 мм2, от существующей опоры №168 ВЛ-10 кВ «КТПП-Кокшетау-2 до проектируемой КТПН-25 10/0,4 кВ, монтаж разъединителя РЛНД-10 кВ на проектируемой опоре №1 ВЛЗ 10 кВ монтаж ячейки ЯКНО-10 кВ. ЯКНО-10У1В-В5 пункт секционирования с односторонним питанием, исполнение вводов воздух-воздух; монтаж трансформаторной подстанции КТПН-25 кВА-10/0,4кВ, подключить к ячейке ЯКНО-10 кВ проводом СИП -3 сеч.1х35мм2, длина 33,7 метра; строительство двух линий ВЛИ-0,4 кВ на металлических опорах СФГ 400(90)-8,0 в кол-ве 73штуки. проводом СИП-4 сеч.4х16 мм2, длина 2,84 км.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения,по основным материалам и конструкциям, инженерному итехнологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки: начало работ ***август 2023 г.;***
месяц, год

окончание работ ***сентябрь 2023г.;***
месяц, год

при продолжительности строительства, 1месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц:**1;**
фактически, месяц:**1;**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделиясоответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **99,8%** и фактически применено 95% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств к вази государственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Технический директор филиала АО «Трансгелеком» - «Кокшетаутранстелеком»
_____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
_____

- Главный инженер ТОО «ЭнергоПромКомпани»
_____

- Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

Заказчиком : *является* ***Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау»***

И.О. Руководителя **Сайдалин Б.С.**

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для мало мобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект ***"Строительство линии освещения поселка Станционный, г.Кокшетау, Акмолинской области, ".***

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)