Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632
Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

«23» августа 2021 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «КазПроектИнновация» Казахстан, Восточно-Казахстанская область, город Усть-Каменогорск, Проспект Қазыбек Би, дом 40, кв.36

(наименование организации, юридический адрес)

в лице Сулейменова Ержана Токтамысовича

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: Капитальный ремонт кровли здания, который находится - Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Питерских Коммунаров, 18 .

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является Коммунальное государственное учреждение "Усть-Каменогорский детский Центр оказания специальных социальных услуг" управления координации занятости и социальных программ Восточно-Казахстанской области, Руководитель Батуева Ольга Николаевна

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: нет

(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Vostok Engineering UKG», 2020-11-АС

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Заключение № ЭТС-0094/20 от 16.07.2020 г. ТОО «ЭКСПЕРТТЕХСТРОЙ»

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем

объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая площадь	м2	-	-	-	-
Объем здания	м3	-	-	-	-
Число рабочих мест	чел	-	-	-	--

Жилой корпус имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир,в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Здание двухэтажное, прямоугольной формы в плане, с подвалом. Высота помещения 2,5м от пола до низа несущих конструкций. Конструктивная система здания – продольно-стеновая, здание с продольными несущими наружными и внутренними кирпичными стенами.

Год постройки 1986.

Здание сложной формы, состоящее из 4 блоков блок А, блок Б, блок В, блок Г. Блок А габаритными размерами в плане 37,3х26 м. Блок Б габаритными размерами в плане 37,5х25,5 м. Блок В габаритными размерами в плане 24,2х11,6 м. Блок Г габаритными размерами в плане 6х13,5 м. Блок А, Блок Б - двухэтажное; Блок В, Блок Г – одноэтажное, с продольными и поперечными несущими стенами. Высота этажа - 3 м.

В качестве основных материалов стен применен кирпич глиняный пластического прессования на цементно-песчаном растворе, изнутри стены оштукатурены. Толщина наружных стен– 640 мм.

Фундаменты – бетонные блоки. Стены – кирпичные. Полы – бетонные. Покрытие - из сборных железобетонных пустотных плит.

Класс сооружения – КС-2 (ГОСТ 27751-2014).

Уровень ответственности – нормальный (ГОСТ 27751-2014).

Степень огнестойкости – II. Крыша чердачная, вентилируемая с организованным водостоком по деревянным стропилам сечением 75х220мм. Основными элементами подстропильной конструкции являются прогоны, опирающиеся на деревянные стойки и передающие давление от веса крыши на плиты покрытия и несущие стены. Используемая древесина элементов деревянных конструкций удовлетворяет требованиям ГОСТ 8486-86*Е и ГОСТ 9462-88*. Вентиляция чердачного пространства осуществляется через слуховые окна и вентиляционные отверстия. Покрытие крыши - профлист с антикоррозийным порошковым покрытием по деревянной обрешетке сечением 100х32мм, шаг обрешетки 400 мм.

_____;

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ***апрель 2021 год***

месяц, год

окончание работ ***август 2021 год***

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: **4,0 (четыре);**

фактически, месяц: **4,0 (четыре);**

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: Капитальный ремонт кровли здания, который находится - Восточно-Казахстанская область, г.Усть-Каменогорск, Питерских Коммунаров, 18

(наименование объекта (комплекса))

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор Сулейменов Ержан Токтамысович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись)

М.П.

«23» августа 2021 г.