Приложение 3
к Приказу Министра
индустрии и
инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года
№ 632

Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и
развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года
№ 234
Форма

Декларация о соответствии

«23» сентября 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Интеллект Азия» ГСЛ №18016730 – II категории от 06.09.2018 г., г. Тараз ул. Ниеткалиева д. 100 «А»
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Жорабекова Биржана Орынбековича4
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района», руководитель Садыров Ербол Кыдыралиевич
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
ТОО «MBN Building»ГСЛ №21025158 – II категории от 27.08.2021 г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Шуратбаева Бекмолда Токмолдаулы;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «ТАРАЗСТРОЙ-2004» ГСЛ № 16017311 – I категории от 11.11.2016 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Баккараева Куата Кенисбековича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Бирлик сервис компани» ГСЛ № 000255 – II категории от 25.07.2006 г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Букебаева Алтынбека Абдрашовича;

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

ТОО «Тараз-Даниял и К°» ГСЛ №17001521 – II категории от 31.01.2017г.

наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора Рахимбердиева Айдара Бейсенбековича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Кантри-М"

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) КГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Байзакского района» №40н/к от 05.01.2021 г.;

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Водоснабжение (потребление)	М3/сутки	381,89		381,89	

Здание имеет следующие показатели:

Показатели	Единица Измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м²)		
Число этажей	этаж		

Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
Полезная площадь	$м^2$		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:
Уровень ответственности - II (нормальный) технически не сложный.
Водопроводные сети запроектированы из напорных полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR13,6 питьевая по ГОСТ18599-2001 Ø110х5,3; подводок к домам - запроектированы из труб ПЭ 100 SDR13,6 Ø25х2,0 по ГОСТ 18599-2001.
Колодцы на сети приняты из сборных ж/б элементов по ГОСТ 8020-90 на сульфатостойком цементе по ГОСТ 22266-94 Ø1500мм, с установкой в них запорно-регулирующей арматуры, пожарного гидранта. Боковая поверхность колодцев обмазана в два слоя лаком ХП 734 толщиной 2,5мм. Снизу под плитой днища предусмотрена щебеночная подготовка толщиной 100мм пролитая битумом до полного насыщения. Расстояние от низа трубы до плиты днища 0,30м. На повышенных участках сети предусмотрены вантузы, в пониженных точках - выпуски (мокрые колодцы). Соединение полиэтиленовой трубы со стальной осуществляется в колодце. При пересечении трубопроводом стенок колодцев предусмотрены стальные футляры. Зазор между футляром и трубопроводом заделан водонепроницаемым эластичным материалом. Перед укладкой труб на дне траншеи предусмотрено основание из песка толщиной 10 см. При засыпке трубопроводов над верхом трубы обязательно устройство защитного слоя из песчаного или мягкого местного грунта толщиной 30 см, не содержащего твердых включений (щебня, камней, кирпичей и т.д.)
краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 20 октября 2021 г.;
месяц, год
окончание работ 23 сентября 2022 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 5 месяцев;

фактически, месяц: 5 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено 100% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

1. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

2. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

3. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

4. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

5. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата. М.П.

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата _____ М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры

жилого массива на 98,7 га в ауле Дихан 2 Байзакского района Жамбылской области. Водоснабжение.»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО «Интеллект Азия»
директор Жорабеков Биржан Орынбекович
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,

_____

подпись, дата

М.П.

Прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью _____

_____страниц