Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

**Декларация о соответствии**

«18» 11 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс», БИН: 060240002826, область Жетісу, Алакольский район, город Ушарал, улица Дулатова, 7

наименование организации, юридический адрес

в лице директора Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: : **«Реконструкция и строительство водопроводной сетей с.Екпинды Алакольского района Алматинской области»**, область Жетісу, Алакольский район, с.Екпинды

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Алакольского района", руководитель – А.О.Жұмабеков

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: не предусмотрен

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО "Проектно-строительный институт Каз Нур" № 05-2022

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) Рабочий проект, ТОО «Гео Нұр эксперт» № ГЕОЭСП-0019/22 от 19.09.2022 г.

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пуско-вого ком-плекса или очереди |
| Площадь участка, в том числе: | га | 1.000 | | 1.360 | |
| Площадь застройки | м2 | 278,12 | | 278,12 | |
| Ограждения | м/п | 396,00 | | 627,14 | |
| Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 3,0 м х 2,03 м | м/п | 357,00 | | 354,81 | |
| В том числе: | | | | | |
| площадь асфальтобетонных покрытий проездов, тип I | м2 | 875 | | 938,07 | |
| площадь плиточных покрытий тротуаров, тип II | м2 | 40 | | 47,93 | |
| площадь бетонного покрытия отмостки м2 65 | м2 | 65 | | 65 | |
| площадь грунтовое покрытие, тип IV | м2 | 376 | | 459,51 | |
| Протяженность водопровода: | | | | | |
| Ø 110х6,6мм - 5042,0 м | м | 5042,0 | | 6849,26 | |
| Ø 20х2,0мм | м | 7450,0 | | 7329,16 | |
| 1. Насосная станция I подъема. Проектируемая скважина | шт | 1 | | 1 | |
| 1а. Насосная станция I подъема. Проектируемая скважина | шт | 1 | | 1 | |
| 2. Резервуар для воды емк. 150м3 | шт | 1 | | 1 | |
| 2а. Резервуар для воды емк. 150м3 | шт | 1 | | 1 | |
| Насосная станция II-го подъема | шт | 1 | | 1 | |
| КПП (Здания охраны) | шт | 1 | | 1 | |
| КТП (КТЗ) | шт | 1 | | 2 | |
| Провод СИП4 4х16 | м/п | 275,00 | | 559,58 | |
| Фонарь | шт | 11 | | 19 | |
| ВЛЗ-10кВ | м/п | 565,00 | | 653,43 | |
| Опора ЛЭП | | 19 | | 26 | |
| ДЭС (КТЗ) | шт | 1 | | 2 | |
| Уборная на одно очко с водонепроницаемым выгребом | шт | 1 | | 1 | |
| Водонапорная башня 50 м3 Н=18 | шт | 1 | | 1 | |
| Абонентский выход ПЭ ф20 | шт | 183 | | 177 | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

По разработанной схеме, скважина подает в резервуары чистой воды емкостью 150м3 (2 шт) и далее подается в насосную станцию второго подъема. В здании второго подъема установлены 4 насоса (2-хоз-питевой,2 пожарный),хоз-питевой насосы, вода пройдя бактерицидную установку УОВ-20 подается в закольцованные сети с. Екпинди.

Для регулирования запаса воды установлены водонапорная башня емкостью 50м³, с высотой ствола 18 м.

Бесперебойная подача воды в с.Екпинди при выключенных насосах обеспечивается с помощью водонапорной башни, которая обеспечивает не только необходимым расходом, но и необходимым напором воды.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 25.07.2023 г.;

окончание работ 15.11.2024 г.;

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, 10 месяца;

фактически, 16 месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____ и фактически применено _____ (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Уйг. РЭС Асанбеков Е.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Директор ГКП на ПХВ "Алакол Су" Толеубаев М.М.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения _____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция и строительство водопроводной сетей с.Екпинды Алакольского района Алматинской области»** готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Алакөл-Асыл-Құрылыс»**

Директор Ирмекеев Ирмекеев Н.А.

фамилия, имя, отчество (при его наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)