Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"20" октябрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,здание 48**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Саржегитова О.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:**«Строительство КЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции в мкр.Коктем в городе Кокшетау»**
(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице и.о. руководителя Садвакасова Р.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «Институт «Агропромпроект» Лицензия № 003001 от 05.02.2001 г. приложение к лицензии РЛ №-II -1532 от 23.01.2008 г.**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №2 от 05.01.2020 г.**

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ-10 кВ	м	1517			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 1517 метров,кабель марки АПвВ 3х240/50(мк)-10 ГОСТ 16442-80 -6 км 06696 метров.Точка подключения :I и II СШ-10 кВ РП-10 кВ «Жансая» Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ.номинальная мощность 3200 кВА, класс напряжения 10 кВ.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 6 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 1 месяц;
фактически, месяц:октябрь

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Технический директор филиала АО «Транстелеком» - «Кокшетаутранстелеком»
Долматов М.А. _____

- начальник участка станции Кокшетау филиала АО «Транстелеком»-Кокшетаутранстелеком»
Кабдоллинов С.А. _____

- Генеральный директор ГКП на ПХВ «Кокшетау Су Арнасы»
Умиргалиев Е.К. _____

- Главный инженер филиала ТОО «Кокшетауэнерго КГС»
Назаров П.А. _____

- Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ «Кокшетау Жылу» при акимате города Кокшетау
Макишев Р.А. _____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Главный инженер ТОО "Кокшетау Энерго" Улеков М.Ю.

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :**« Строительство КЛ 10 кВ и трансформаторной подстанции в мкр.Коктем в городе Кокшетау»** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшеэлектромонтаж», директор Саржегитов Омар Муратович

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)