АЛАТАУ ЖАРЫҚ КОМПАНИЯСЫ

Исх. № 32.2-8389 от 17.07.2024

Государственному коммунальному предприятию
на праве хозяйственного ведения «Алматы паркинг»
Управления городской мобильности города Алматы.

Технические условия

на постоянное электроснабжение механизированной парковки, расположенной по адресу: г. Алматы, Медеуский район, мкр. Самал-1, уч. 23/10 (около дома 23) (кад. номер земельного участка: 20-315-021-784)
Разрешенная мощность – 60 (шестьдесят) кВт, (380В)
(по I этапу – 40кВт, по II этапу – 20 кВт)
категория электроснабжения –III
Разрешенный коэффициент мощности для субъектов Государственного энергетического реестра ≥ 0,93

Подключение мощности по II этапу возможно только после модернизации ТЭЦ-1 и замены ТТ на подстанциях в транзите ТЭЦ-1 – ПС-160А (Л-116А/148А)

1. При наличии ранее существующих сетей (при необходимости) произвести их вынос с территории застройки. Объем работ по выносу сетей (при необходимости) учесть при проектировании.
2. Запроектировать и проложить КЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6508 (ПС-118А) до объекта, с выполнением реконструкции РУ-0,4кВ в необходимом объеме. Объем работ, марку, сечение и длину КЛ определить проектом. (с учетом подключения мощности по II этапу). Точку присоединения согласовать с АО «АЖК».
3. Низковольтные коммутационные аппараты должны быть установлены в соответствии с расчетной нагрузкой.
4. При подключении нагрузки выполнить равномерное распределение нагрузок по фазам.
5. Для учета электрической энергии установить прибор коммерческого учета электрической энергии, внесенный в Реестр государственной системы обеспечения единства измерений и поддерживающий, при наличии ранее установленного и настроенного оборудования АСКУЭ АО «АЖК», рабочие параметры с полным соответствием АСКУЭ. Тип прибора учета, необходимый объем работ согласовать с АО «АЖК».
6. Мероприятия по подаче напряжения на электроустановки провести с участием представителя АО «АЖК» в соответствии с требованиями п.21 и п.21-1 Правил пользования электрической энергией, утвержденным Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за № 143.
7. Монтаж электроустановок необходимо произвести в соответствии с требованиями действующих Правил – ПУЭ, ПТЭ, ПТБ, ППБ.
8. Подключение объекта к электрическим сетям возможно после выполнения требований настоящих технических условий в полном объеме.
9. Снижение качества электроэнергии от ГОСТ 32144-2013 по вине потребителя **не допускается.**

10. Требования настоящих технических условий могут быть пересмотрены по заключению энергетической экспертизы в порядке, предусмотренном п.18 Правил пользования электрической энергией, утвержденных Приказом Министра энергетики РК от 25 февраля 2015 года за №143.
11. АО «АЖК» оставляет за собой право внесения изменений в настоящие технические условия, если новыми нормативно-техническими документами РК будут изменены порядок и условия присоединения нагрузок к сетям энергоснабжающей организации, а также будут изменены схемы электрических сетей.
12. Технические условия выданы в связи с подключением вновь вводимых электроустановок и действительны на период нормативных сроков проектирования и строительства электроустановок, но не более трех лет с даты выдачи.
13. Технические условия действительны на период аренды.

Точка присоединения согласована
Главным инженером Управления городских
электрических распределительных сетей
А. Мухановым.

2722364
2722346