Утвержден
приказом Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«31» октябрь 2022 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): **ТОО «Байсын-А» Республика Казахстан, Жамбылская область, г. Тараз, улица Исатая, дом № 2А, 070340005757, 7 /7172 /491412.**

(наименование организации, юридический адрес)

в лице **Калмагамбетовой Ж.Б.**

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)

по объекту: **Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Заречный, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области . Республика Казахстан, Акмолинская область, Бурабайский район, Щучинская г.а.,г.Щучинск**

(наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является : **Государственное учреждение "Отдел строительства Бурабайского района", И . о . Руководителя Молдаханов Б.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1.Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **ТОО «РаЗа Строй», ТОО «Компания «АрАй-НС», ТОО «АДС-2001»**

(наименование организации)

3.Проект (проектно-сметная документация): **ТОО «*Сулутөр Проект Эксперт*» Наружные сети водопровода 07-17-0-НВ**

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) **ГУ «Отдел строительства акимата Бурабайского района» *№79 от 16.11.2018 года.***

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Труба полиэтиленовая с фитингами ПЭ 100 SDR17 Ø160x9,5	пм	1358,5		2290	
Труба полиэтиленовая с фитингами ПЭ 100 SDR17 Ø110x6,6	пм	18592,5		17552,5	
Труба полиэтиленовая с фитингами ПЭ 100 SDR17 Ø75x4,5	п.м.	4843,5		4607,5	
Труба полиэтиленовая с фитингами ПЭ 100 SDR17 Ø25x1,5	п.м.	25465,4		21982,4	

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____; факт начала выпуска продукции с указанием объема
Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее – м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5.Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Разработка траншеи производится экскаваторами торцовым способом. При глубине траншеи до 5 метров согласно п.9.10 СН РК 1.03-05-2011 для суглинистых грунтов откос траншеи принимаем 1:0,75. При глубине траншеи более 5 метров (до 7 метров) в зоне укладки труб принимаем вертикальные стенки высотой 2 метра, укрепленные специальными щитами, а выше откос 1:0,75.В соответствии с грунтовыми условиями и СН РК 1.03.05-2011 в проекте принято сечение траншеи с откосами, необходимость которого вызвано требованиями техники безопасности в строительстве. Правильность укладки водопровода следует проверять путем нивелировки всех узловых точек уложенного трубопровода (канализации) и мест его пересечения с подземными коммуникациями. Производство работ по строительству участков водопровода (канализации) предусматривается поточным методом с комплексной механизацией и совмещением во времени основных производственных процессов.

Согласно техническим условиям, запроектирован водопровод от централизованной системы водоснабжения. Первая точка подключения принята от существующего водопроводного колодца реконструированной водопроводной сети на пересечении улиц Валиханова - Набережная, вторая точка подключения принята от существующего водопроводного колодца реконструированной водопроводной сети на пересечении улиц Красноармейская - Набережная с устройством нового водопроводного колодца. Гарантированный напор в сети -4,5 кг/см² (44м вод.ст.). Водопроводная сеть запроектирована на хозяйственно-питьевые нужды и цели пожаротушения. Сети водопровода кольцевого начертания. Диаметры проектируемых сетей приняты с учетом перспективного развития города. Водопроводная сеть запроектирована из полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17 по ГОСТ 18599-2001. На сети предусматривается устройство колодцев с запорной арматурой и с подземными пожарными гидрантами.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования.

Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ **июнь 2020 г.;**

месяц, год

окончание работ **октябрь 2022 г.;**

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7:

фактически, месяц: 28 :

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии)

11. Наружные инженерные коммуникации холодное водоснабжение магистральной водопроводной сети д.300мм. г. Щучинск ул.Набережная обеспечивает нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению, точки подключения к централизованной водопроводной сети по ул. Набережная- Красноармейская и ул.Набережная – Валиханова соответствуют выданным ТУ № 7422 от 22.08.2018г.

ГКП на ПХВ «БУРАБАЙ СУ АРНАСЫ» Телегенова Г.П.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

гл. инженер Шелинчук В.В.

12.Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами), (экспертное заключение прилагается)

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения:

Не предусмотрено проектом.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **Строительство водопроводных сетей в микрорайоне Заречный, города Щучинск, Бурабайского района, Акмолинской области**

наименование объекта (комплекса)готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно -монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

Калмагамбетова Жанар Базарбаевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)

ЖАУАПКЕРШІЛІГІ ШЕКТЕУЛІ СЕРІКТЕСТІГІ «Байсы-АА» ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН