Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

24 декабря 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Регион-Сервис-Актобе», БИН 0112 40002949Республика Казахстан, Актюбинская область, город Актобе, улица Братьев Жубановых, 269 /1-3**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директора Жалимбетова Есмухана Жолдасовича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту: **«Реконструкция тепловых сетей от ТК-7 до ТК-13 по улице Есет батыра 40 ввод в дом 136,138,140,142,144,146 по улице Есет батыра».**
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является **АО «Aqtobe su-energy group» главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Торговый дом Monolit 2030», ТОО «Строй Проект-МБС», ТОО «СК-Барс2007»
3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ПрК Актюбгражданпроект», директор Ажгалиев А.Г. №18724745**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **АО «Aqtobe su-energy group» № 240-П от 31.07.2023г**
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	Общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловой сети 273 мм	км	0,616		0,616	

Протяженность тепловой сети 89мм	км	0,110		0,110	

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Проектом предусмотрена Реконструкция тепловых сетей в городе Актобе участок от ТК 7 до ТК 13 **ввод в дом 136,138,140,142,144,146 по улице Есет батыра».**

Замена труб , Ø273х6,0 на Ø273х6,0 с ППу и ПЭ, Ø89х4,0 на Ø89х4,0 с ППу и ПЭ.

Были произведены демонтажные работы, а именно: асфальтовые покрытия - 110 м2, бордюр -40 п.м, плит перекрытия существующих тепловых камер ТК7-ТК13 двумя люками ПО-3 -14 шт., П11-8 102шт., плит перекрытия канала П8-8-36 шт. на участке L-51 м, стальные трубы Ø273мм-616 м, Ø89мм-110м, П-образные компенсаторы Ø273мм, L-72 м, задвижки стальные Ø250мм-10 шт, Ø80мм-12 шт.

Восстановлена дорожные покрытия асфальт 421 м2. Бордюр 40п.м. Смонтированы стальная труба с изоляцией из пенополиуретана в полиэтиленовой оболочке

Ст-273 х6,00-580м2, стальная труба сППу ПЭ 89х4,0-84,78м2. Задвижка стальная 250-8шт, 80-15шт, 50-4шт. Фланцы стальные PN16 250-16шт,80-32шт, 50-4шт. Отвод Ст 273х6,0-90° 4 шт, Отвод Ст 89х4,0 0-90° -26шт,. ОП-2 -34шт, скользящие опоры 273х6,0- ППу с резиновой прокладкой-54шт. Неподвижная диэлектрическая опора для труб Ст 273х6,0-3000х400-10шт.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

месяц, год

при продолжительности строительства, 2 месяц: по норме или по проекту организации строительства, 2 месяца ;

фактически, 2 месяца ;

8. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации **100%** и фактически применено **100%** (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: **АО «Aqtobe su-energy group» главный инженер по теплоснабжению Мектепбаев О.А.**

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **органами социальной защиты населения проектом не предусмотрено; ТОО « ТОО «ПрК Актюбгражданпроект» эксперт Утениязов Р.М.**

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **«Реконструкция тепловых сетей от ТК 7 до ТК 13 по улице Есет батыра ввод в дом 136,138,140,142,144,146 по улице Есет батыра».**готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Регион-Сервис-Актобе»,Жалимбетов Есмухан Жолласович**

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата Место печати (при наличии)