Приложение 3

к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

форма

Декларация о соответствии

"09" ноябрь 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Кокшеэлектромонтаж» Акмолинская область, г.Кокшетау, Промышленная зона Северная,здание 48**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Саржегитова О.М.**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту:**«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2,города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)** (наименование, местонахождения объекта)

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел строительства города Кокшетау» в лице И.О. руководителя Садвакасова Р.К.**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:_
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **РГП на ПХВ «Енбек-Аршалы» Лицензия 15011189 от 12.06.2015** (наименование проектной организации, номер проекта) утвержден(а) **приказом ГУ «Отдел строительства города Кокшетау» №257 от 26.12.2017 года**(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	**Единица измерения**	**По проекту**		**Фактически**	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность КЛ-10 кВ	м	807			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	**Единица измерения**	**По проекту**	**Фактически**

Общая площадь	метр в квадрате (далее – $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее – $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными**: Строительство КЛ-10 кВ протяженностью 807 метров** ,кабель марки АПвКВ 3х240/25(мк)-10 ГОСТ 16442-80 -1445 метра.Точка подключе**ния :1) РУ-10 кВ ТП-10/0,4 кВ №203,2) РУ-0 кВ ТП-10/0,4 кВ,№580 Строительство Комплектной двух трансформаторной подстанции блочная 2КТПБ. номинальная мощность 2 х 1250 кВА, класс напряжения10кВ.**

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ июнь 2020 г.;
месяц, год
окончание работ октябрь 2020 г.;
месяц, год
при продолжительности строительства, 5 месяцев:
по норме или по проекту организации строительства, 1 месяца;
фактически, месяц: октябрь

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

- Главный инженер ТОО «Кокшетау Энерго»
Улеков М.Ш.. _____ — 01.03.2021г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект :**«Строительство инженерных сетей и благоустройство к 292-х квартирному жилому дому со встроенным паркингом по ул.Темирбекова №2, города Кокшетау Акмолинской области (сети электроснабжения 10 кВ)** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Кокшеэлектромонтаж», директор Саржегитов Омар Муратович

_____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата
Место печати (при наличии)

Технический директор АО „Транстелеком" – „Кокшетаутранстелеком"
Долматов М.А _____

Генеральный директор ПКБ Кокшетау СУ Арнасы
Умиргалиев Е.А _____

Начальник тепловых сетей ГКП на ПХВ Кокшетау Жылу" при акимате г. Кокшетау
Макишев Р.А. _____