Приложение 3
к приказу Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма от 28.03.2023 года № 183

Декларация о соответствии

«23» 12 2024 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «BN-Project», Актюбинская область, г.Актобе, район Астана, мкр.Батыс-2, 339
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Сакенова Гулим Талгатовна
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
по объекту **«Строительство асфальто-бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422А (Наружные сети газоснабжения»**
наименование и местонахождение объекта
заказчиком которого является
ТОО «Тулпар Капитал», директор Иелямов Е.Г.
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: ТОО "Avangard Tex" Лицензия № 24028899 от 24.09.2024г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Тажедин Е.Н.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

2.1) Субподрядные организации: ТОО "АрхСтрой-KZ" Лицензия № 16016467 от 27.10.2016г.
наименование организации, № лицензии и дата получения

в лице директора: Бегембетов Е.С.;
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО "АКЛ Авангард", 17-ГСЛ №001951 от 10.12.2019г.
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) №2, «Тулпар Капитал», 26.11.2024 г.
наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность/длина, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически (	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Газопровод среднего давления Д110х10,0(протяженность/длина)	*м*	*30,0*	*30,0*	*30,0*	*30,0*
Газопровод низкого давления Д110х6,6(протяженность/длина)	*м*	*33,0*	*33,0*	*33,0*	*33,0*

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети газоснабжения

Точка подключения: «Существующий подземный газопровод высокого давления д.225мм, Рн=6,0кгс/см2». Проектом предусмотрена подземная и надземная прокладка газопровода. Подземный газопровод прокладывается полиэтиленовых труб ПНД д.110х10,0мм, дэ110х6,6мм, д.63х5,8мм, по СТ РК ГОСТ Р 50838-2011. Надземный газопровод прокладывается из стальных электросварных прямошовных труб д.108х4,0мм, д.57х3,5мм по ГОСТ 10704-91.

Укладка газопровода и соединений должна осуществляться на песчаное основание толщиной не менее 10см и присыпаемого газопровода (на расстоянии 0,2-0,3м) изолированного алюминиевого провода сечением 2,5мм2 по ГОСТ 6323-79 с выводом его концов под ковер или для возможности подключения аппаратуры. В целях предотвращения механического повреждения газопровода, предусматривается укладка полиэтиленовой ленты желтого цвета шириной не менее 0,2м с несмываемой надписью «Осторожно! ГАЗ!» по ГОСТ 10354-82 от верха присыпаемого газопровода на 0,2 метра.

На врезки установить отключающее устройство Кран шаровой ФС в надземном исполнений.

На выходах из земли и на входах в землю установить отключающие устройства Кран шаровый ФС Ду100, 50.

Стальные участки узлов неразъемного соединения должны быть покрыты изоляцией «весьма усиленного» типа. На выходе из земли газопровод заключить в стальной футляр. Средняя глубина заложения подземного – 1,10м.

Для понижения с высокого до среднего и низкого давления и поддержания его на заданном уровне проектом предусмотрена установка ГРПШ-13-07-2У1-СТ с регуляторами давления РДГ-50Н и РДНК-400. Для учета расхода газа в ГРПШ предусмотрен счетчик газовый ротационный TYL G100 с корректором газа Elcor.kz..

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия, по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ 11. 2024 г.:
месяц, год

окончание работ 12. 2024 г.:
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,0;

фактически, месяц: 1,0;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100% и фактически применено _____% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

АПФ АО«QAZAQGAZ AIMAQ» директор Бітірбай Ж.К.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается); **Не требуется**;

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения **Не требуется**;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект

«Строительство асфальто-бетонного завода по адресу: Актюбинская область, город Актобе, район Алматы, трасс Актобе-Мартук, участок 422А (Наружные сети газоснабжения)»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

Директор ТОО «BN-Project» Сакенова Г.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.