Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года №235
Форма

Декларация о соответствии

с.Карауылкелды «07» 03 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО «Атырау Құрылыс 2050», Атырауская область, г.Атырау, микрорайон Сарыкамыс, улица Туран, 21.**
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директора Косжанова Нурхана Кайрболатовича**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области» расположенного по адресу: Актюбинская область, Байганинский район, с/о Дияр.**
(наименование и местонахождение объекта)
заказчиком которого является **Государственное учреждение «Байганинский районный отдел архитектуры, градостроительства и строительства», Руководитель отдела Сейтказин Мекемтас Букенбаевич**
(наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя)
удостоверяет, что:

1. Строительное-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: -
(наименование организации)

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО «ARDAK Building»**
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержденной **Приказом крестьянского хозяйства «Куаныш №1» от 19.07.2022 года № 1.**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

Расчетная мощность	кВт	25,0	25,0	25,0	25,0
Провод АС-50	км	35,200	35,200	35,200	35,200
Опора анкерная (концевая)	шт	6	6	6	6
Опора анкерная с уст.разъединителя	шт	2	2	2	2
Опора ответвительная анкерная	шт	2	2	2	2
Опора промежуточная	шт	154	154	154	154
КТП с силовым трансформатором ТМ мощностью 25кВА	шт	2	2	2	2
Разъединитель линейный	шт	3	3	3	3

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)	-	-
Число этажей	этаж	-	-
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)	-	-
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более	-	-	-	-	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Электроснабжение

Рабочий проект «Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству "Куаныш №1" расположенных в с. Дияр, Байганинского р-на, Актюбинской области» выполнен на основании технических условий № 01-4/31 от 04.02.2022г. выданных ГУ "Байганинский районный отдел жилищно-комунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

Проектом предусмотрено следующее:

Точка подключения - Отпайки от ближайшей опоры действующей ВЛ-10кВ; Электроснабжение трех крестьянских хозяйств путем одной магистральной линии с подключением в конце линии К/Х "Куаныш №1", и путем установки 1 ответвильной опоры с РЛНД на линии электроснабжение КХ "Баксиык" и КХ "Балгынбек". Монтаж комплектной трансформаторной подстанции КТПН 25кВА-10/0,4кВ в количестве двух штук. Произведено обмазка подземной части стоек опор, гидроизоляционной мастикой в 2 слоя. Электромонтажные работы выполнены в соответствии со СН РК 4.04-07-2013, ПУЭ и по допуску

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ _____
месяц, год
окончание работ _____
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц: _____
по норме или по проекту организации строительства _____ месяца;
фактически _____ месяца;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации _____% и фактически применено _____% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Байганин ЖТУ (АО Казахтелеком) жетекші инженер Рокина Р.Е.

«Қазақтелеком» АҚ филиалы – «Жеңіл желілер» Ақтөбе қаласы бойынша желісін пайдалану департаменті
ЖЖ ТКО Байганин ЖТУ
Объединение «Дивизион «Сеть» – филиал АО «Казахтелеком»
Байганинский ЛТУ ЦТО МС

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Нач. Байг. УЭС Алиев Е. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

Байганин ГИ директор Ерамин Е. С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата, Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения В проекте не предусмотрено

Байганинский РОзиСП Раумен Б.А. Рауменова

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство линии электроснабжения к крестьянскому хозяйству Куаныш расположенного в с.Дияр, Байганинского района, Актюбинской области»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)

ТОО «Атырау Құрылыс 2050», директор Косжанов Нуржан Кайроллатович

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата, Место печати (при наличии)